



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie

HKw.9022.6.1.2026.MŁ

Tczew, 13-02-2026r.

Ocena okresowa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Tczew za II półrocze 2025r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r. poz. 757 ze zm.) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Tczew zaopatrującego miejscowości: Tczew, część miejscowości: Rokitki (ul. Tczewska 1, 2, 3, 10, 61 oraz Skarszewska 1 i 11), Czatkowy, Tczewskie Łąki, Mały Miłobądz (gmina Tczew)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tczew.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że próbki wody pobranej do badania z wodociągu publicznego Tczew – ujęcie „Park” i „Motława” odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia.

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Zakres badań	Rodzaj kontroli	kwestionowane parametry/ działania naprawcze	Ocena jakości
09-07-2025	Mon Blanc, Tczew, Chełmońskiego 8	int ³⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
09-07-2025	Żłobek Montessori, Tczew, ul. Kubusia Puchatka 1	int ³⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-07-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Park”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-07-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Motława”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-07-2025	Przedszkole Muszelka, Tczew, ul. Pionierów 7	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-07-2025	Biuro ADM, Tczew, ul. Andersena 3	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
11-08-2025	Sklep spożywczy, Tczew, ul. Czyżykowska 105	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 10 83-110 Tczew
+48 58 5313931
adres e-mail psse.tczew@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20

13-08-2025	Przedszkole Niepubliczne "Pan Słonik", Tczew, ul. Jaworowa 1	int ³⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
13-08-2025	Restauracja "Jadłostacja", Tczew, ul. Jagiellońska 55C	int ³⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-08-2025	Hydrant, Tczew, ul. 30-go Stycznia 55	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
08-09-2025	Przedszkole, Tczew, ul. Kaszubska 17	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
08-09-2025	Sklep "Piomir", Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24	mop ²⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
08-09-2025	Biuro ADM, Tczew, ul. Andersena 3	mop ²⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
26-09-2025	Sklep spożywczy, Rokitki, ul. Tczewska 61*	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Mangan 68 µg/l, Żelazo 226 µg/l / płukanie sieci wodociągowe	nie odpowiada wymaganiom
09-10-2025	Sklep spożywczy, Rokitki, ul. Tczewska 61*	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
09-10-2025	Budynek mieszkalny, Czatkowy 51A*	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
20-10-2025	Hydrant, Tczew, ul. Rybacka 5	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
20-10-2025	Hydrant, Tczew, ul. Armii Krajowej 84	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
27-10-2025	Budynek mieszkalny, Czatkowy 51A*	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
28-10-2025	Przedszkole Montessori, Tczew, ul. Jedności Narodu 19	int ³⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
28-10-2025	Hydrant, Tczew, ul. Jedności Narodu 20	int ³⁾	PIS ⁵⁾	ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C/72h 215 jtk/1ml/ płukanie sieci wodociągowej	nie odpowiada wymaganiom
28-10-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Motława”	int ³⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
03-11-2025	Przedszkole Muszelka, Tczew, ul. Pionierów 7	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
03-11-2025	Hydrant, Tczew, ul. Jedności Narodu 20	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
18-11-2024	Hydrant, Tczew, ul. Wyspiańskiego	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
24-11-2025	Przedszkole "Akademia Krasnoludków", Tczew, ul. Zielona 5	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
24-11-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Park”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia

24-11-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Motława”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
24-11-2025	Sklep, Tczew, ul. Kazimierza Wielkiego 11	mop ²⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
01-12-2025	Hydrant, Tczew, ul. Bądkowskiego 15	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
08-12-2025	Sklep spożywczy, Tczew, ul. Czyżykowska 105	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
08-12-2025	Szkoła Podstawowa nr 10 Tczew, ul. Konopnickiej 11	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
08-12-2025	Hydrofornia, Tczew, ul. Malczewskiego	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
15-12-2025	Budynek mieszkalny, Tczewskie Łąki, ul. Długa 12*	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
22-12-2025	Hydrant, Tczew, Al. Solidarności	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
30-12-2025	Hydrant, Tczew, ul. 30-go Stycznia 19	int ³⁾	KW ⁴⁾	nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia

Objaśnienia do tabeli nr 1

mok¹⁾- monitoring parametrów grupy A: w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

mop²⁾ – monitoring parametrów grupy B w skład którego, ponad zakres monitoringu parametrów grupy A, wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany - ogółem (Σ THM), *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami), glin (Al), jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny (OWO), siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość

int³⁾ - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

KW⁴⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS⁵⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

*woda produkowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew sprzedawana przedsiębiorstwu wodociągowemu GTKOM Sp. z o.o. ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

Woda z wodociągu publicznego Tczew zaopatrującego miejscowości: Tczew, część miejscowości: Rokitki (ul. Tczewska 1, 2, 3, 10, 61 oraz Skarszewska 1 i 11), Czatkowy, Tczewskie Łąki, Mały Miłobądz (gmina Tczew) jest produkowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew. Przedsiębiorstwo wodociągowe GTKOM Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew jako eksploatator sieci zakupuje wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Tczew i zaopatruje ww. miejscowości gminy Tczew.

W związku z ponadnormatywną liczbą mikroorganizmów w 22±2°C/72h występujących w wodzie pochodzącej z wodociągu publicznego Tczew, przedsiębiorstwo wodociągowe ZWiK Sp. z o.o. przeprowadziło działania naprawcze polegające na pękaniu sieci.

Skuteczność przeprowadzonych działań została potwierdzona prawidłowymi wynikami badań jakości wody.

W przypadku ponadnormatywnej wartości manganu i żelaza w wodzie pobranej z punktu zgodności - sklep spożywczy, Rokitki, ul. Tczewska 61, przedsiębiorstwo wodociągowe GTKOM Sp. z o.o. przystąpiło do działań naprawczych polegających na punktowym pękaniu sieci, a przedłożone wyniki badań potwierdziły ich skuteczność.

W zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie zdefiniowano jakiego rzędu zmianę należy uznawać za nieprawidłową. Natomiast w uzupełnieniu powyższego kryterium zalecono, aby wartość tego parametru w wodzie wprowadzanej do sieci nie przekraczała 100jtk/1ml lub w kranie konsumenta 200jtk/1ml.

Chwilowe, podwyższone wartości żelaza nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, choć mogą one niekorzystnie wpływać na barwę, czy mętność wody. Zalecane w regulacjach prawnych wartości parametryczne stężenia żelaza w wodzie do picia ustanawianie są również celem zapewnienia akceptowalności wody oraz ochrony systemu dystrybucji wody przed odkładaniem się osadów trudno rozpuszczalnych w wodzie związków żelaza.

W odróżnieniu od wielu innych parametrów objętych kontrolą z uwagi na ich wpływ na akceptowalność wody i stan techniczny sieci wodociągowej, istnieją przesłanki świadczące o możliwym szkodliwym wpływie manganu w wodzie do picia na zdrowie ludzi. Dotyczą one wysokich wartości stężeń, przewyższających co najmniej kilkakrotnie wartość parametryczną. Należy wziąć pod uwagę, że stężenia takie bywają w wodzie i że zdarzają się one z przyczyn naturalnych. Ryzyko takie dotyczy głównie wartości przekraczających 0,4mg/l, jednakże mangan w wodzie do picia z reguły nie osiąga tak wysokich stężeń. należy zatem zabiegać o zachowanie jak najniższych wartości manganu w wodzie do spożycia.

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tczew.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.

Przedsiębiorstwa wodociągowe w II półroczu 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej monitorowały jakość wody poprzez wykonanie analiz w laboratorium zakładowym – Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie, GBA POLSKA Sp. z o.o. Laboratoria Badawcze z siedzibą w Warszawie oraz Laboratorium Badawczym J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Gdyni.

Według oświadczenia przedsiębiorstwa wodociągowego obsługującego strefę zaopatrzenia w wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Tczew ujęcie „Park” i „Motława” zaopatrywano 53268 mieszkańców miasta Tczewa oraz 1094 mieszkańców części miejscowości Rokitki oraz miejscowości Tczewskie Łąki, Czatkowy i Mały Miłobądz. Produkcja wody z wodociągu publicznego Tczew ujęcie „Park” i „Motława” wynosiła 7159 m³/d.

Z wyrazami szacunku
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tczewa- Urząd Miasta Tczew (e- Doręczenia)
2. Wójt Gminy Tczew- Urząd Gminy Tczew (e-Doręczenia)
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew (e- Doręczenia)
4. GTKOM Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew (e- Doręczenia)
5. aa.

Do wiadomości:

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>