

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.143.2025

Konin, dnia 7 marca 2025 r.

Ocena okresowa jakości wody w pływalni znajdującej się w obiekcie Rekreacyjno-Sportowym RONDO przy Al. 1 Maja 1a w Koninie za okres od 01.02.2025 r. do 28.02.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) dokonał okresowej oceny jakości wody na pływalni w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody wykonanych w:

- ramach kontroli wewnętrznej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdań z badań Nr:
 - B-55-59-S/2025 i B-60-66-S/2025 z dnia 17.02.2025 r.;
 - B-67-71-S/2025 z dnia 24.02.2025 r.;
 - B-87-94-S/2025 z dnia 03.03.2025 r.;
- w ramach kontroli urzędowej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie wg sprawozdanie z badań nr B-24-31/2025 z dnia 21.02.2025 r.;

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, iż **woda w nieckach i woda doprowadzana do niecek z systemów cyrkulacji** spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załączniku nr 1 i 2 tabela A i B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Biorąc powyższe pod uwagę, w okresie od 01.02.2025 r. do 28.02.2025 r. woda na pływalni **była przydatna do kąpieli**; nie zachodziły okoliczności, które obligowałyby administratora do podejmowania działań naprawczych.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie
e-Doręczenia: AE:PL-58824-16379-SBRFD-26
2. aa.

MJ

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	24d1bb92e4734937a97bbdc4e12653d7	
Nazwa dokumentu	Ocena-okresowa-jakosci-wody-w-pływalni-w-obiekcie-Rekreacyjno-Sportowym-RONDOLuty.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena-okresowa-jakosci-wody-w-pływalni-w-obiekcie-Rekreacyjno-Sportowym-RONDOLuty	
Skrót dokumentu	65522aba68b8ba77ac26e193b8acae152db144041f37cc36ee1d29e47703c482	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2025-03-06	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-03-07
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.7.19
Data wydruku	2025-03-07	
Autor wydruku	Jankowska Magdalena	