Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

PSK.9020.1.188.2026.AM
Rzeszów, 2026-11-10

KOMUNIKAT Nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie
z 10.11.2026 r.
w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej 139 (gmina Chmielnik, powiat rzeszowski)
zaopatrujące konsumentów Szkoły Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej 139.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 3.11.2026 r. (wpłynął w dniu 10.11.2026 r.) w ramach bieżącego nadzoru w punkcie zgodności tj.: kran w kuchni w Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej 139 (sprawozdanie z badań nr DL.LHK.9051.790.2026 z dnia 5.11.2026 r.), wykazało wartość parametru żelaza 314 µg/l, przy dopuszczalnej 200 µg/l.

Ponadnormatywna zawartość żelaza stwierdzona w wodzie wodociągowej nie stwarza zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Jednak związki żelaza pogarszają organoleptyczną jakość wody, powodując wzrost jej barwy, mętności, smaku i zapachu. Mogą też powodować pozostawianie przebarwień na pranych tkaninach, urządzeniach sanitarnych oraz innych powierzchniach mających kontakt z wodą.

Osoby z osłabioną odpornością, rodzice/opiekunowie małych dzieci korzystających z wody wodociągowej powinni zachować szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów należy niezwłocznie zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r. poz. 748).



Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń
do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79a | 35-040 Rzeszów
+48 17 74 21 308
adres e-mail: psse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-82552-32063-RRIGH-16

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Dominika Rylska-Malita w zastępstwie za Jaromir Ślączka
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym