Nisko, dnia 16.04.2021r.

KOMUNIKAT

W SPRAWIE POGORSZENIA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DOSTARCZANEJ Z WODOCIĄGU SIECIOWEGO W JEŻOWEM

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku informuje, że w badaniach wody z **wodociągu sieciowego w Jeżowem**, który zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości Jeżowe, Groble, Sibigi, Jata, Cholewiana Góra, Krzywdy, Kąty, Sójkowa, Nowy Nart, Stary Nart, Zalesie w gminie Jeżowe, stwierdzono przekroczenia w zakresie wymagań fizykochemicznych:

- manganu 249 ± 25 µg/l - wartość zalecana do 50 µg/l.

Ponadto, zgodnie z informacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, rozpoczęto działania modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Jeżowem, w związku z czym możliwe jest pogorszenie jakości wody do spożycia w zakresie barwy, mętności, żelaza i amonowego jonu.

Przekroczenia te mogą ujemnie wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Nisku
lek. Marta Budkowska