



Nasz znak:HS.9020.2.62.2025.AK

Skierniewice, dnia 31 marca 2025 r.

Gmina Głuchów
Al. Klonowa 5
96-130 Głuchów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

stwierdza
przydatność wody wodociągu Janisławice do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 24.03.2025 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Janisławice gm. Głuchów czyli „CEWOKAN” Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Sochaczewska 52 przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 17.03.2025 r. z punktu na sieci w budynku prywatnym Janisławice nr 56 gm. Głuchów. Raport z badań z dnia 21.03.2025 r. nr 20322/LB/2025.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższego raportu, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Janisławice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. adresat
2. „CEWOKAN” Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach

Justyna Łukasik

/podpisano elektronicznie/