

Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylatorów zewnętrznych

- -

GDDKiA O/Łódź Rejon Wieluń

OUDE Złoczew

z/s Czarna 70, 98-270 Złoczew

Zestaw komplet: jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna

Typ urz.	Ścienne	Rok prod. nieznan	Sprawne tak	Marka	AERMEC						
Jednostka zewnętrzna						Jednostka wewnętrzna					
Model	AERMEC					Model	EWI 242H				
S/N	1304026019520014					S/N	1210106015790017				
						T. Nawiew	Brak danych	T. wewn.	Brak danych		
Pobór prądu [A]	L1	Brak danych	L2	---	L3	---	Pobór prądu	nieznany	nieznany		
Czynnik chłod. nominalny	R 410A 1,68 kg		Ciśn. ssania		Brak danych bar		Wpis do CRO nie	Sprawne tak			
Czynnik chłod. odzyskany	Brak danych kg		Czynnik chłod. dodany		Brak danych kg						
Tryb pracy	Grzanie	X		Chłodzenie	X		Lokalizacja	Pokój 7			

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej

1. Pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego, sprawdzenie szczelności
2. Gruntowne czyszczenie parownika
3. Gruntowne czyszczenie skraplacza
4. Czyszczenie filtrów
5. Pomiar sprawności chłodniczej
6. Sprawdzenie płytek elektronicznych
7. Test pracy urządzenia- sprawdzenie temperatury

Uwagi:

Pieczęć i podpis.	Pieczęć i CZYTELNY podpis użytkownika.
-------------------	--