

Zestawienie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylatorów zewnętrznych

2 3 - 0 4 - 2 0 2 5

GDDKiA Rejon Łowicz/OUA Nieborów

99-416 Nieborów

Dzierzgów 114

1. Zestaw składający się z wielu jednostek wewnętrznych podłączony do jednostki zewnętrznej

System VRF					
Marka	Daikin				
Tryb pracy	Grzanie	x	Chłodzenie	x	
Czynnik chłod. całkowity wraz z instalacją	R g.				

Jednostki zewn.							
Typ jedn.	Model	Numer seryjny	Sprawne tak/nie	Przegląd data wykonania	Wpis do CRO	Rok prod.	
Daikin	RKS35J2V1B	J007882	Tak	10.2022	nie	2011r	

Jednostki wewn.							
Lokalizacja	Model	Numer seryjny	Typ urządzenia	Sprawne tak/nie	Przegląd data wykonania	Wpis do CRO	Rok prod.
pok. 19 Serwerownia	FTXS50J2V1B	038843	ścienny	Tak	03.2024	nie	2011r
pok.18 UPS	FTXS50J2V1B	038852	ścienny	Tak	03.2024	nie	2011r

2. Zestawy komplety: jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna

Typ urz. SPLIT	Ścienne	Rok prod 2012	Sprawne nie	Marka Midea			
Jednostka zewnętrzna					Jednostka wewnętrzna		
Model	1. Klimatyzator ścienny Midea seria Xtreme Save KAG-W12NXD1-C1 – biuro OUA parter – 1 szt.				Model	KAG-W12NXD1-C1 – biuro OUA parter – 1 szt.	
S/N					S/N	brak	
Pobór prądu [A]	L1	L2	---	L3	---	T. Nawiew °C	T. wewn. °C
						A	

Czynnik chłód nominalny	R 410A g.		Ciśn. ssania		bar		Wpis do CRO nie	Sprawne Tak	Przegląd data wykonania Zakup 2024r
Czynnik chłód odzyskany	kg		Czynnik chłód dodany		kg				
Tryb pracy			Chłodzenie				Lokalizacja	Parter pokój 12 OUA	

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej
1. Kontrola siłowników przepustnic 2. Kontrola nastawy presostatów 3. Kontrola stanu pasków wentylatora 4. Wymiana filtrów 5. Czyszczenie obudowy

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej
1. Odgrzybianie 2. Czyszczenie filtrów 3. Czyszczenie wymiennika 4. Czyszczenie tacy skroplin 5. Kontrola odpływu skroplin 6. Kontrola mocowań urządzenia

Uwagi:

Nazwa wykonawców	1		
	2		

Tabela jest wypełniona w miejscach nie zaznaczonych na żółto przez GDDKiA dla podglądu.

Pieczęć i podpis.	Pieczęć i CZYTELNY podpis użytkownika.