

**„Przegląd i konserwacja klimatyzacji w obiektach GDDKiA
w Łodzi, Rejon w Sieradzu, Stawiszcz 50, 98-200 Sieradz”**

WYKAZ URZĄDZEŃ

Lp.	Nazwa urządzenia	ilość
1	Klimatyzator wewnętrzny Rotenso Tenji T26Xi R15	8 szt.
2	Klimatyzator zewnętrzny Rotenso Hiro H100Xm4 R16 Multi	2 szt.
3	Klimatyzator wewnętrzny Haier AS68TDRHRS-C	1 szt.
4	Klimatyzator zewnętrzny Haier 1U68WEGFRA-C	1 szt.

Ad. 1 i 2

Klimatyzatory marki Rotenso – zamontowane zostały w listopadzie 2024 r. Posiadają 5 letnią gwarancję. **Przegląd techniczny musi być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego aktualny status Autoryzowanego Instalatora wystawiony przez producenta dla danej serii urządzenia (zgodnie z gwarancją)** oraz posiadać certyfikat F-gaz zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową.

Ad. 3 i 4

Klimatyzator marki Haier– zamontowany został w listopadzie 2023 r. Posiada 5 letnią gwarancję. **Przegląd techniczny musi być wykonany wyłącznie przez Wykonawcę posiadającego aktualny status Autoryzowanego Instalatora wystawiony przez producenta dla danej serii urządzenia (zgodnie z gwarancją)** oraz posiadać certyfikat F-gaz zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r.

Certyfikat autoryzacji ma potwierdzać, iż Wykonawca posiada uprawnienia i niezbędną wiedzę techniczną do obsługi urządzeń marki Haier, w tym również uprawniony jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Przy przeglądzie Wykonawca musi okazać certyfikat.

Certyfikat autoryzacji ma potwierdzać, iż Wykonawca posiada uprawnienia i niezbędną wiedzę techniczną do obsługi urządzeń marki Rotenso, w tym również uprawniony jest do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Przy przeglądzie Wykonawca musi okazać certyfikat.

Czynności konserwacyjne wykonane przy każdej jednostce klimatyzacyjnej:

1. Czyszczenie płynem dezynfekcyjnym
2. Przegląd elementów centrali, elektroniki, automatyki
3. Konserwacja mechanizmów
4. Wymiana filtrów
5. Wykonanie testów pracy instalacji