




KOMUNIKAT NR 8

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 27.03.2026 roku
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Ługach Górzyckich zaopatrującego miejscowość: Ługi Górzyckie.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranej w ramach realizowanego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej administratora nad jakością wody z wodociągu publicznego w Ługach Górzyckich informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) pod względem parametru mętność.

Przekroczenia ww. parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, smak i zapach wody. **Woda nadaje się do picia oraz na potrzeby gospodarcze.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
/podpis elektroniczny/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	cf77520306d94bbeb7eb34970a0a7c18	
Nazwa dokumentu	Komunikat nr 8 warunkowa przydatność Ługi Górzyckie.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat nr 8 warunkowa przydatność Ługi Górzyckie	
Skrót dokumentu	6b2a4a6fadd21b2085d4060a6e4a15c13849672c46d84239d7258abd9669a2b9	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-03-27	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-03-27
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.104.7	
Data wydruku	2026-03-27	
Autor wydruku	Natalia Kowalska (Asystent) HK	