



KOMUNIKAT nr 39

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 26.08.2026 roku
w sprawie jakości wody do spożycia
z systemu zaopatrzenia w Białkowie zaopatrującego miejscowości Cybinę, Sądów, gmina Cybinka,
powiat słubicki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach, na podstawie 1 z 3 badań próbek wody pobranych w dniu 24.08.2026 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawy wody po przeprowadzonych działaniach naprawczych nad jakością wody z systemu zaopatrzenia w Białkowie informuje, iż woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748) pod względem mikrobiologicznym – bakterie grupy coli w ilości 15 jtk/100 ml na jednym z punktów zgodności przy najwyższej dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml **przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach Escherichia Coli oraz Enterokoków jelitowych.** Przekroczenie to może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. W związku z zaistniałą sytuacją dostawca wodę dobrej jakości dostarczy poprzez automatyczne przełączenie zasilania z systemu zaopatrzenia w Bieganowie dla mieszkańców miejscowości Cybinka i Sądów.

W związku z automatycznym przełączeniem zasilania z innego systemu zaopatrzenia działania naprawcze nie wpłyną na jakość wody dostarczanej do spożycia dla mieszkańców.

Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych m.in. dezynfekcji i płukania systemu zaopatrzenia celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań



Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji lub komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	7cb76b28eec04bc9b27a44046493556d	
Nazwa dokumentu	Komunikat 39 przełaczeniezasilania.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat 39 przełaczeniezasilania	
Skrót dokumentu	6c3ef40d25a49503847879dc8755fb5b88568c5df5b12565b625de7ad619a46d	
Wersja dokumentu	1.2	
Data dokumentu	2026-08-26	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-08-26
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.305.9	
Data wydruku	2026-08-26	
Autor wydruku	Natalia Kowalska (Asystent) HK	