

Czerwionka – Leszczyny, dnia 16.08.2022r.

pełnomocnik: Malus Paweł  
ul. Przewóz 34 lok.108  
30-716 Kraków

inwestor: **PGL LP Nadleśnictwo Rybnik**  
**Kościuszki 36**  
**44-200 Rybnik**

TTR/ **1138** /2022**WARUNKI TECHNICZNE 122/2022/TTR**

podłączenia do sieci wodociągowej  
w Szczękowicach przy ul. Dalekiej (działka numer 1211)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.08.2022r. (data wpływu do tut. Przedsiębiorstwa) w powyższej sprawie informujemy co następuje:

1. Zapewniamy dostawę wody na cele bytowe w ilości 1.0 m<sup>3</sup>/dobę, max 2.0 m<sup>3</sup>/h.
2. Potwierdza się przebieg sieci wodociągowej zaznaczonej jak na planie sytuacyjnym. Obiekt należy zlokalizować z uwzględnieniem istniejących urządzeń wodociągowych.  
Przebieg powyższych urządzeń należy traktować orientacyjnie. W obrębie działki może występować niezidentyfikowane uzbrojenie wodociągowe, które w trakcie realizacji wymaga bezkolizyjnego rozwiązania w stosunku do projektowanego obiektu budowlanego, na koszt inwestora.
3. Włączenie należy wykonać do istniejącego wodociągu PEφ50 (jak zaznaczono na podkładzie mapowym – linia niebieska).
  - wykonać przyłącze z rur RC PE 100 SDR11 do budynku/studni wodomierzowej z zasuwą odcinającą klinową z żeliwa sferoidalnego, z klinem z nawulkanizowaną powłoką EPDM i uszczelnieniem trzpienia o-ringami.
  - zabudowę zestawu wodomierzowego, zawory przelotowe kulowe, zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z normą PN-B-01706/Az 1, wodomierz DN15/DN20 zabudować na konsoli na ścianie wewnętrznej budynku w odległości 1,0m od ściany zewnętrznej lub w studni wodomierzowej termoizolacyjnej min. DN500.
  - włączenie do sieci wodociągowej wykonuje gestor sieci (tj. PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. ),
  - kształtkę włączeniową oraz wodomierz dostarcza PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.
  - przyłącze wodociągowe zaprojektować na głębokości min. 1.40m (licząc od poziomu terenu),
  - odcinek instalacji od zaworu głównego za wodomierzem (w budynku lub w studni wodomierzowej) pozostaje na majątku i w eksploatacji właściciela posesji.
4. Na powyższy zakres robót należy opracować dokumentację z kompletem uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, kosztorys inwestorski i uzgodnić w PWiK Czerwionka-Leszczyny Spółka z o.o. lub w Starostwie Powiatowym.
5. Warunkiem rozpoczęcia dostawy wody jest:
  - wykonanie przyłącza wodociągowego przez PWiK lub uprawniony podmiot na koszt inwestora (wykonanie przyłącza musi nastąpić przed wykonaniem włączenia do sieci), zgodnie z projektem uzgodnionym w PWiK.
  - zgłoszenie w PWiK robót ulegających zakryciu do odbioru.
  - pozytywny wynik prób i odbiór robót ulegających zakryciu przed zasypaniem,
  - podpisanie umowy zgodnie z deklaracją o nieodpłatnym przekazaniu przyłącza wodociągowego na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny.
  - zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
6. Brak możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Odbiorca winien we własnym zakresie rozwiązać sposób odprowadzania ścieków.
7. PWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo prowadzenia robót remontowych i modernizacyjnych na sieci wodociągowej w granicach nieruchomości której dotyczy niniejsze warunki.
8. Ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 2 lat od daty wydania.
9. Inwestor zobowiązany jest do wykonania i przekazania Przedsiębiorstwu jednego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego.

otrzymują:  
1 x adresat  
1 x TTR a/a

Powyższe warunki akceptuję

Z-ca Dyrektora  
ds. Technicznych  
*Justyna Niestrój*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.**

ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Tel.: 32 431 81 80 / 32 431 14 57 / 32 431 10 87 / fax: 32 431 82 00

NIP: 642-22-44-489, REGON: 273535471, Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS: 0000106804

Kapitał Zakładowy: 24 651 500 zł, Konto: ING Bank Śląski S.A. o. Czerwionka-Leszczyny 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

**www.pwikcl.pl**