Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński, 13.11.2026 r.
Znak sprawy - HK.9027.9.22.2026

KOMUNIKAT
dla mieszkańców miejscowości: **Krekole** i **Samolubie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z 10.11.2026 r. i 12.11.2026 r. z badań próbek wody pobranych ze strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Krekole, stwierdza, że woda nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) ze względu na ponadnormatywną zawartość:
- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1 ml – sieć nr 4 - (przy dopuszczalnej wartości 200 jtk/1 ml)
- jonu amonowego – 1,95 mg/l – stacja uzdatniania wody (przy dopuszczalnej wartości 0,50 mg/l)
- jonu amonowego – 1,59 mg/l – sieć nr 1 (przy dopuszczalnej wartości 0,50 mg/l)
- jonu amonowego – 1,95 mg/l – sieć nr 2 (przy dopuszczalnej wartości 0,50 mg/l)
- jonu amonowego – 1,88 mg/l – sieć nr 3 (przy dopuszczalnej wartości 0,50 mg/l)
- żelaza – 4090 µg/l – stacja uzdatniania wody (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l)
- żelaza – 2545 µg/l – sieć nr 1 (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l)
- żelaza – 545 µg/l – sieć nr 2 (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l)
- żelaza – 891 µg/l - sieć nr 3 (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l)
- manganu - 1175 µg/l – sieć nr 1 (przy dopuszczalnej wartość 50 µg/l)
- manganu - 1024 µg/l – sieć nr 2 (przy dopuszczalnej wartość 50 µg/l)
- manganu -881 µg/l – sieć nr 3 (przy dopuszczalnej wartość 50 µg/l)
- manganu - 546 µg/l – stacja uzdatniania wody (przy dopuszczalnej wartość 50 µg/l)

W związku powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących zaleceń:

1. **Woda z kranu nie może być spożywana,**
2. **Woda z kranu nie może być wykorzystywana do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, kąpieli noworodków, niemowląt oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością,**
3. **Woda z kranu może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg mycia naczyń) i spłukiwania toalet.**



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w obowiązujących przepisach.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Funik-Góralewska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lidzbarku Warmińskim
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lidzbarku Warmińskim
ul. Orła Białego 6 | 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 23 22
psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-81958-77539-ETDTW-21