



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

NS-HK.903.4.5.2026

Żywiec, 2026-06-19

KOMUNIKAT NR 2/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 10 czerwca 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego Łękawica w wyznaczonym punkcie czerpalnym, w budynku mieszkalnym w Okrajniku, ul. Brzezinowa, stwierdzono w jednej próbce wody **ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 w ilości >300 jtk/1ml** (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta), w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu **Decyzją Nr 482/26 z dnia 19.06.2026 r. stwierdził:**

Nie zgodność z wartością parametryczną dotyczącą wodociągu sieciowego Łękawica w miejscowości Okrajnik Górny w obrębie ulic: Skrajna, Skalna, Sosnowa, Brzezinowa, Równa, Żywiecka od nr 1 do 26 B, Wąska, Zakole, Zabytkowa.

Woda jest przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu.



Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga:

Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i sflukiwania toalet.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 °C po 72 h jest parametrem wskaźnikowym i nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów jednak, może być wczesnym ostrzeżeniem o zanieczyszczeniu i sygnałem do przeprowadzenia dochodzenia, w celu identyfikacji przyczyny oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

mgr inż. Marta Micor

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Żywcu

/dokument podpisany elektronicznie/

2026-06-19



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Żywcu
ul. Krasińskiego 3
34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
adres e-mail: psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29