



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Kwidzyn, 31.03.2026 r.

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU KWIDZYN
ZA OKRES OD LIPCA DO GRUDNIA 2025 r.
NR 22/HK/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań wody z wodociągu sieciowego Kwidzyn wykonanych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2025r. dokonał okresowej oceny jej jakości pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Woda dostarczana konsumentom z wodociągu Kwidzyn w badanym zakresie odpowiada wymaganiam Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w w/w wodociągu jest Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie przy ul. Sportowej 29.

Wodociąg sieciowy Kwidzyn podzielony jest na dwa ujęcia: ujęcie Sportowa i ujęcie Kamionka.

W ocenianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie weryfikował wywiązywanie się przedsiębiorstwa z realizacji badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz terminowego przekazywania sprawozdań.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie oraz kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2025 pobrano do badania łącznie 37 prób wody uzdatnionej (w punktach zgodności oraz wody podawanej do sieci), z czego 7 prób nie odpowiadało wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu, ze względu na przekroczenie parametrów:

| Parametr | Oznaczona wartość | Wartość parametryczna | Ilość uległych prób na ujęciu |
|--|-------------------|---|-------------------------------|
| ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h: | >300 | zalecana wartość w kranie u konsumenta <200 jtk/1ml | 2 próby ujęcie Sportowa |
| | | | 2 próby ujęcie Kamionka |
| Mangan | 78; 79 | 50 [µg/l] | 2 próby ujęcie Kamionka |
| Żelazo | 250 | 200 [µg/l] | 1 próba ujęcie Sportowa |



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. w Kwidzynie po stwierdzeniu przekroczeń, podejmowało działania naprawcze, które skutkowały poprawą jakości wody i doprowadzeniem przekroczonych parametrów do wartości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wartości i czas trwania powyższych przekroczeń nie miały negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Jakość wody nie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego Kwidzyn.

Anna Kak
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
/dokument podpisany elektronicznie/