

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białymstoku- etap IV, wykonanie systemu odciągów spalin dla pojazdów
pożarniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050623392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 3

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-062

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmppsbk@straz.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/kmpps-bialystok>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białymstoku- etap IV, wykonanie systemu odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af12be11-e7bd-432a-8aaf-1d01d028b0b3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00396574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00332336/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af12be11-e7bd-432a-8aaf-1d01d028b0b3>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> lub poczty elektronicznej na adres: kmpspb@straz.bialystok.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ rozdział VIII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel. 85 6537453, e-mail: kmpspb@straz.bialystok.pl.
 - 2) W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni osoba wyznaczona przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku (15-062 Białystok, Warszawska 3, tel.: 47 7117076, e-mail: iod@straz.bialystok.pl).
 - 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym celu: Prowadzenia zbioru umów i porozumień.
 - 4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 - 5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
 - 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 - 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla jednostek organizacyjnych PSP.
 - 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
 - 9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax. 22 5310301, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 - 10) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 - 11) Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
2. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie zawarte jest w Formularzu Oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ML.2370.3.2025.RS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych stanowiącego element infrastruktury technicznej Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białymstoku przy ul. Plażowej 95 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia tj.:

I. Przeznaczenie systemu

System odciagu spalin ma na celu skuteczne usuwanie spalin powstających podczas uruchamiania i przemieszczania pojazdów pożarniczych w hali garażowej, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy strażaków oraz spełnienia wymogów BHP i ochrony środowiska.

II. Wymagania ogólne:

a) system fabrycznie nowy (tj. nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych realizacjach), kompletny (w szczególności ze wszystkimi podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz okablowaniem),

b) wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy,

c) przeznaczony do odciągania spalin z silników,

d) przystosowany do pracy w garażu o wysokości hali 5,85 m,

e) wszystkie urządzenia pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta zapewniającego pełne wsparcie gwarancyjne i serwisowe w Polsce,

f) w skład systemu wchodzi:

☐ system odciągów spalin zawierający wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, z układem automatycznego wypięcia ssawki za pomocą elektromagnesu z dolnym układem wydechowym, w tym:

- kanał samouszczelniający dł. 10 m- 3 kpl. (na każdym kanale 1 wózek), zlokalizowany w pom. nr 1.06 rzut parteru rys B02 do obsługi 3 samochodów wyjazdowych,

- kanał samouszczelniający dł. 10 m- 1 kpl. (na każdym kanale 1 wózek), zlokalizowany w pom. nr 1.13 rzut parteru rys B02 do obsługi auto z drabiną,

- kanał samouszczelniający dł. 21 m- 2 kpl. (+ 2 kpl. wózków i ssawek), zlokalizowany w pom. nr 1.13 rzut parteru rys B02 do obsługi połączonych dwóch stanowisk auto z nośnikiem +pole techniczne (wyjazd w prawo) oraz auto DCM + pole techniczne (wyjazd w lewo),

☐ bębnowy wyciąg spalin z napędem sprężynowym zawierający wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem (1 kpl.) zlokalizowany w pom. nr 1.14 rzut parteru rys B02, w tym:

- wąż wyciągowy Ø 150 mm i dł. 10 m,

- włącznik naścienny załączany ręcznie,

g) instalacja gotowa do użytkowania, obejmująca wszystkie ww. urządzenia oraz elementy montażowe i sterujące,

III. Parametry techniczne

a) rodzaj systemu:

☐ przesuwny (szynowy) z automatycznym odczepianiem końcówki przy wyjeździe pojazdu, liczba stanowisk odciągowych– 8 oraz

☐ bębnowy, liczba stanowisk – 1,

b) liczba stanowisk odciągowych: 9,

c) długość szyny jezdnej: dostosowana do układu hali, liczby i lokalizacji pojazdów, systemu danego producenta,

d) wydajność wentylatora: wydajności poszczególnych instalacji ma być taka, aby stężenie szkodliwych gazów podczas pracy wszystkich silników nie przekraczało NDS przy zamkniętych drzwiach. Wentylatory mają być wyposażone w zespoły zasilająco-sterujące, pozwalający na pracę czasową z zadaną zwłoką,

e) poziom hałasu: ≤ 70 dB(A) przy maksymalnej wydajności, wentylatory należy wyposażyć w tłumiki hałasu oraz w razie konieczności zastosować kanałowe tłumiki hałasu,

f) przewody elastyczne: średnica przewodu ssącego ma być taka, aby pozwalała na skuteczne odprowadzanie spalin z silników samochodów ciężarowych. Przewód ssący powinien być zakończony ssawką. Ssawka ma być skonstruowana z materiałów gwarantujących bezpieczeństwo personelu oraz pojazdów w sytuacji przypadkowego uderzenia z końcówką magnetyczną dopasowaną do rur wydechowych pojazdów, mocowanie ssawki na boku karoserii pojazdu za pomocą elektromagnesu, automatyczny wyczep ssawki w okolicach bramy wjazdowej, ssawki wykonane z materiałów, które w razie przypadkowego uderzenia o pojazd bezpiecznie się od niego odbiją nie uszkodzając karoserii pojazdu, ssawka po automatycznym odczepieniu się od pojazdu nie może opadać luźno na podłogę, przewody elastyczne nie mogą tworzyć zwisających pętli utrudniających komunikację na stanowiskach,

g) zasilanie: jednofazowe 230/400 V, 50 Hz,

h) sterowanie: automatyczne uruchamianie wentylatora wraz z włączeniem zapłonu pojazdu oraz manualne dla 3 stanowisk wyjazdowych z pomieszczenia nr 1.06 rys B.02, wyłączanie się wentylatora automatyczne ze zwłoką czasową, a dla pozostałych stanowisk uruchamianie manualne z przycisku, wyłączanie się wentylatora automatyczne ze zwłoką czasową wystarczającą do usunięcia resztek spalin z instalacji po zgaszeniu silników,

i) za dobór szczegółowych parametrów technicznych systemu odciągu spalin odpowiada Wykonawca, przy czym zobowiązany jest on zapewnić, że dostarczony i zainstalowany system będzie kompletny, w pełni funkcjonalny oraz wydajny, gwarantując przy tym skuteczne usuwanie spalin w warunkach eksploatacyjnych jednostki.

IV. Montaż i uruchomienie:

a) montaż na istniejącej konstrukcji hali ze stropem prefabrykowanym strunobetonowym wraz z podłączeniem do już wykonanej instalacji elektrycznej rys. nr E.03 i rys. E.12 i prefabrykowanych 4 otworów dachowych rys. nr B02. Instalację należy wyprowadzić ponad dach za pomocą 4 otworów zaznaczonych na rzucie parteru rys B02. Wykonawca w kosztach wykonania instalacji musi uwzględnić roboty związane z obrobieniem tych otworów, osadzenie wyrzutni lub wentylatora na dachu wraz z uzupełnieniem pokrycia i obróbek blacharskich. Pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej.

b) przeprowadzenie prób technicznych i odbioru końcowego w obecności Zamawiającego,

c) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji systemu (min. 2 godziny),

V. Warunki gwarancji:

a) gwarancja: 36 miesięcy na system, w tym urządzenia i osprzęt,

b) czas reakcji serwisu: maks. 24 godziny od zgłoszenia awarii,

c) w okresie gwarancji zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,

d) gwarancja realizowana w trybie on-site (u klienta), w uzasadnionych przypadkach, gdy naprawa na miejscu użytkowania nie jest możliwa lub niecelowa, dopuszcza się demontaż urządzenia (lub poszczególnych elementów systemu) i jego naprawę poza miejscem użytkowania, z obowiązkiem przywrócenia pełnej sprawności oraz ponownej instalacji przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy,

VI. Dokumentacja

a) instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

b) deklaracja zgodności CE,

c) dokumentacja powykonawcza wraz z rysunkami technicznymi i schematem instalacji, zawierająca niezbędne pomiary instalacji elektrycznej oraz inne wymagane przepisami do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń.

2. Przez urządzenia spełniające warunki niniejszego zamówienia Zamawiający rozumie urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozdziałem IV ust. 1 SWZ.

3. Poszczególne urządzenia muszą być jednakowe dla całego zamówienia.

4. Transport urządzeń do i z siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca dostarczy urządzenia wraz z niezbędnymi elementami wchodzącymi w skład przedmiotu przy czym o terminie dostawy każdorazowo w powiadomi Zamawiającego z co najmniej 24 (dwadzieścia cztery) godzinnym wyprzedzeniem. Realizacja zamówienia może odbywać się wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42521000-4 - Urządzenia do odprowadzania dymu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

42522000-1 - Wentylatory inne niż domowe

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu systemu odciągów spalinowych, z których każde:
 - a) obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie systemu,
 - b) zostało wykonane w ramach oddzielnej umowy,
 - c) miało wartość nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Rozdziałem X SWZ

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia:

-wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz wykonanych dostaw należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dołączyć przedmiotowe środki dowodowe, tj.:

☐ specyfikację techniczną urządzeń tj. opis/y techniczny/e sporządzone przez producenta i/lub wydruk/i ze stron internetowych producenta, bądź katalog/i producenta/ów lub inne dokumenty pochodzące od producenta urządzeń, potwierdzające zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami technicznymi wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia.

☐ Zamawiający wymaga, aby w sytuacji załączenia do oferty dokumentów producenta zawierających informacje o różnych modelach, typach, konfiguracjach i rodzajach urządzeń czy też gwarancji, Wykonawca w przedmiotowych środkach dowodowych obowiązkowo i jednoznacznie wskazał której pozycji dotyczą materiały i/lub którą konkretną konfigurację

urządzeń oferuje.

- ☐ W przypadku zaferowania produktów równoważnych, Wykonawca musi dodatkowo złożyć następujące dokumenty:
- a) dokumentację z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi spełnianie przez zaferowane urządzenia opisanych w OPZ wymagań lub
- b) zestawienie opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji, w których znajduje się potwierdzenie spełniania tych wymagań,
- ☐ W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić w ofercie, że oferowane produkty wskazane w załączniku nr 1 do SWZ, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
- ☐ W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności zaferowanych przez Wykonawcę produktów w stosunku do tych opisanych w załączniku nr 1 do SWZ, obowiązek potwierdzenia (wykazania) równoważności zaferowanych urządzeń (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
7. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe lub przedmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe lub przedmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
- Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
- Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r., poz. 462 ze zm.).
- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
 - z jej treści powinno wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
 - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
 - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
 - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się dokładna nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania.
- Wadium wpłacone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PEKO I/O w Białymstoku nr 27 1240 1154 1111 0010 3577 6597. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Białymstoku- etap IV dostawa i montaż systemu odciągów spalin dla pojazdów pożarniczych, znak postępowania ML.2370.3.2025.RS.
- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
- Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca w Formularzu oferty musi wskazać nazwę banku oraz numer konta na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Pzp:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu i spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które części dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach:

a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 6 ust. 4,

b) zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 nie może ulec podwyższeniu,

a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty,

c) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmiany podwykonawcy, w szczególności ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego.

2. Ponadto dopuszcza się zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy niniejszej umowy przez inny podmiot spełniający warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na mocy art. 108 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym w dokumentach postępowania przez Zamawiającego, w razie gdy nastąpiło połączenie, podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja, nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub nabycie jego przedsiębiorstwa przez ww. podmiot.

3. Niezależnie od postanowień ust. 1 oraz ust. 2, Strony umowy mogą dokonywać nieistotnych zmian umowy, niestanowiących istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

4. Zmiany niedotyczące postanowień umownych np. z przyczyn organizacyjnych skutkujące koniecznością zmiany danych teleadresowych określonych w umowie, w szczególności gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron, nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy, dlatego nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2025-09-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2025-09-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-10-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak