



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBARTOWIE**

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 818552443, fax. 818546044
psse.lubartow@pis.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-lubartow

Lubartów, dnia 08 lipca 2022 r.

**Komunikat Nr 1
w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Talczyńcu, Gmina Kock**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody z dnia 07.07.2022 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Talczyn, gm. Kock, punktu monitoringowego, stwierdził przekroczenie wartości parametru mikrobiologicznego co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie wydał w dniu 08.07.2022 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Talczyn.

Pismem z dnia 08.07.2022 r. znak GK.700.1.2022 Gmina Kock poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, że ujęcie wodociągu w Talczyńcu zostało wyłączone z eksploatacji przez zarządcę, natomiast odbiorcy wody z tego wodociągu zostali przełączeni do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Kocku.

Sieć rozdzielcza wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Talczyńcu zaopatruje w wodę około 654 mieszkańców następujących miejscowości: Talczyn, Annopol, Kolonia Kock.

W przypadku zmiany sytuacji w zakresie jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubartowie

mgr Agnieszka Bajtós-Kwiatkowska