



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

HKN.903.1.92.2026

Ożarów Mazowiecki, 6 sierpnia 2026 r.

Wójt Gminy Kampinos,
ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos

Dotyczy: wodociągu publicznego w Szczytnie

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że badania jakości wody przeprowadzone w dniu 30.07.2026 r. na sieci wodociągu publicznego w Szczytnie, wykazały w jednym punkcie niezgodność z wartością parametryczną dla parametru mikrobiologicznego wskaźnikowego – ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C (powyżej 300 jtk/ml).

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C nie powinien przekraczać 200 jtk/1 ml na sieci wodociągowej.

W związku z wystąpieniem wysokiego poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C w jednym punkcie na sieci, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim **zaleca gotowanie wody do spożycia**.

Wodociąg zaopatrzuje w wodę miejscowości: Budki Żelazowskie, Grabnik, Kirsztajnow, Komorów, Kwiatkówka, Łazy, Łazy Leśne, Pasikonie, Pindal, Podkampinos, Prusy, Rzęszyce, Skarbikowo, Stare Gnatowice, Strojec, Strzyżew, Szczytno, Wola Pasikońska, Zawady. Ponadto woda z wodociągu publicznego w Szczytnie sprzedawana jest do przyległej gminy Teresin powiatu sochaczewskiego i obejmuje miejscowości: Nowe Gnatowice, Stare Paski, Nowe Paski, Topołowa.

W dniu 10.08.2026 r. zostaną pobrane próbki wody w celu potwierdzenia niezgodności oraz ustalenia przyczyny wystąpienia niezgodności.

Informacja o jakości wody zostanie zaktualizowana po otrzymaniu wyników badań.

Zgodnie z art. 37ax ust. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku potwierdzenia wystąpienia niezgodności, zostanie wydany komunikat o jakości wody.

Aneta Hennel

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133 | 05-850 Ożarów Mazowiecki
+48 (22) 733 73 33
adres e-mail: sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-86454-63095-SCHEB-26