

Nr szafy	1	2							
Nr pola	1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
Moc zainst. [kW]	215,7	39,4	36,6	39,2	29,7	6,0	64,8		
Moc oblicz. [kW]	110,0	15,8	14,6	17,6	13,4	6,0	42,1		
Przeznaczenie	ZASILANIE PODSTAWOWE WLZ ZE ZŁĄCZA ZK	Tablica piętrowa TR.0	Tablica piętrowa TR.1	Tablica piętrowa TR.2	Tablica piętrowa TR.3	Tablica windy osobowej TDO	Tablica wentylacji mech. TW	Rezerwa	Rezerwa
Lokalizacja		Piwnica	Parter	Piętro	Poddasze	Poddasze	Piwnica		


3~50Hz 400/230V TN-S
Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania

Dane sieci:

Dane rozdzielnic:

I_p = 9,4kA
I_u = 15,6kA

I_n = 250A
I_{un} = 660V
IP 30
I_{is} = 16kA
I_{sz} = 25kA

 LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o. ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 KRS:0000311257 tel: +48 12 296 02 71 / biuro@kvp.pl			
Objekt	Państwowa Szkoła Muzyczna		Nr projektu 21-01
Inwestor	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów		Data 09-2021
Lokalizacja	Miechów ul. Sienkiewicza 32a dz. nr ewid. 378/5 z obrębu 0001 Miechów		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		rewizja -
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnien	podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Słaboń	435/87	
Treść rysunku	TABLICE ROZDZIELCZE. SCHEMATY IDEOWE.		Nr rys: E-2.1 Skala:

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu
bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem
parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.