



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 16 października 2026 r.

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach z dnia 16.10.2026 r.
skierowany do konsumentów wody pochodzącej z wodociągu publicznego Godzianów
zasilającego w wodę mieszkańców z miejscowości: Godzianów i Kawęczyn**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Godzianów zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Godzianów i Kawęczyn stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru fizykochemicznego żelazo wynoszącą 288 µg/l, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 200 µg/l.

Woda warunkowo nadaje się do spożycia.

Występowanie przekroczenia poziomu żelaza nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednakże związki żelaza pogarszają organoleptyczną jakość wody, powodując wzrost jej barwy, mętności, smaku i zapachu.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych: picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, kąpeli, prania, zmywania powierzchni i pozostałych celów bytowych.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Dorota Rosińska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach
ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice
+48 46 833 46 00
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

/podpisano elektronicznie/