



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszki

HK.N.903.32.2026

Wyszki, 20.03.2026 r.

KOMUNIKAT nr 2/2026

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dostarczanej z wodociągu Dalekie Tartak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszki informuje, że w badaniach jakości próbek wody pobranych w dniu 17.03.2026 r. z wodociągu o produkcji wody $<100 \text{ m}^3/\text{d}$ Dalekie Tartak, gmina Brańszczyk, zaopatrującego ok. 293 osoby stwierdzono obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków według sprawozdań:

- HKL. 457/2026 z dnia 20.03.2026 r. – Stacja Uzdatniania Wody Dalekie Tartak, liczba bakterii grupy coli – 8 [4;16] jtk/100ml – dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml;
- HKL. 458/2026 z dnia 20.03.2026 r. – Dalekie Tartak ul. Wrzosowa 42, liczba bakterii grupy coli – 2 [0;8] jtk/100ml – dopuszczalna wartość bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml;

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszki stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu o produkcji wody $<100 \text{ m}^3/\text{d}$ Dalekie Tartak gm. Brańszczyk.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, mycia osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia z wyjątkiem osób o obniżonej odporności (w tym noworodków i niemowląt), prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu Dalekie Tartak, w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla odbiorców wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Kiliańczyk-Szawłowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszki

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszki
ul. Ignacego Daszyńskiego 28 | 07-200 Wyszki
+48 29 742 32 45
adres e-mail: sekretariat.psse.wyski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-75210-40095-FSFB-21