



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Krapkowice, 30 stycznia 2026 r.
HK.90820.6.19.2025.EL

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Oleszka za 2025 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez firmę „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzeszowicach, ul. Wschodnia 2 w wodociągu sieciowym OLESZKA,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2025 r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Jasiona, Oleszka, Żyrowa i części miejscowości Zakrzów (ul. Mickiewicza od nr 16 do 35), i ujmuje wodę ze studni nr 1 i nr 2, zlokalizowanych w miejscowości Oleszka – Skąta. Woda nie wymaga uzdatniania. Dezynfekcja wody z użyciem podchlorynu sodu prowadzona jest ręcznie w sposób stały.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 1350 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi $\approx 200 \text{ m}^3$ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2025 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach.

Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.



W roku 2025 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Oleszka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2025 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Oleszka.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Dorota Barełkowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330
Zdzieszowice

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zdzeszowic, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzeszowice
2. a/a HK