

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RYBNIKU

44-200 Rybnik ul. kapitana Leopolda Janiego 1

☎ 324224009, e-mail: psse.rybnik@sanepid.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-rybnik>

Rybnik, 2025-03-31 r.

Znak sprawy: ONS-HK.9011.159.2025

**Wójt Gminy Jejkowice
ul. Główna 38A
44-290 Jejkowice**

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dla Gminy Jejkowice za 2024 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku działając w oparciu o:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

dokonał obszarowej oceny jakości wody:

I. Podstawowe informacje dotyczące produkcji i jakości wody:

Gmina Jejkowice liczyła w 2024 r. ok. 4124 mieszkańców korzystających z zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi w ilości średnio 375,8 m³/d wody, której źródłem są ujęcia powierzchniowe w Goczałkowicach, ze strefy zasilania Zbiorniki Mikołów i Zbiorniki Pszów (źródło zasilania SZW Mikołów), której producentem i dostawcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 44-026 Katowice. Dostawa odbywa się siecią magistralną ww. przedsiębiorstwa, następnie dystrybuowana jest wodociągiem sieciowym zarządzanym na terenie gminy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku.

W ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia, przedsiębiorstwo dostarczyło w 2024 r. na teren Gminy Jejkowice średnio ok. 375,8 m³/d wody, dla ok. 4124 mieszkańców. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę są ujęcia powierzchniowe w Goczałkowicach, ze strefy zasilania Zbiorniki Mikołów i Zbiorniki Pszów (źródło zasilania SZW Mikołów), której producentem i dostawcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A., ul. Wojewódzka 19, 44-026 Katowice, a głównym dystrybutorem na terenie gminy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Rybniku.

W ramach kontroli wewnętrznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2024 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rybniku jako dostawca wody do spożycia, wykonało badania 5 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A pobieranych w zatwierdzonych punktach zgodności na sieci rozdzielczej.

W ramach planu działania przyjętego na 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w zatwierdzonym punkcie zgodności przeprowadził 1 kontrolę sanitarną, w trakcie której pobrana została 1 próbka wody do badań laboratoryjnych w zakresie monitoringu parametrów grupy B.

Należy podkreślić, że pod względem technicznym wodociąg należy do strefy zasilania z ujęć powierzchniowych, które zasilają również miasto Rybnik oraz gminę Gaszowice i w punktach zgodności zlokalizowanych na tym obszarze także były prowadzone kontrole jakości wody.

Oceniając jakość wody na podstawie wyników wszystkich przeprowadzonych badań oraz w odniesieniu do obowiązujących przepisów, a także biorąc pod uwagę podejmowane działania naprawcze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku stwierdził, że woda w 2024 r. w powyższej gminie była przydatna do spożycia przez ludzi i zapewniała bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom.

II. Ocena ryzyka zdrowotnego

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie Gminy Jejkowice dokonana została na podstawie wyników wszystkich przeprowadzonych badań, wykonanych przez laboratoria posiadające akredytację i zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z § 9 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), gdzie o jakości wody decydują wskaźniki mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Na nadzorowanym terenie, w ciągu roku nie stwierdzono żadnych przekroczeń parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych związanych ze spożyciem wody dystrybuowanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jejkowice.

III. Podsumowanie

W Gminie Jejkowice w ww. strefie zaopatrzenia w wodę, nie odnotowano żadnych interwencji dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz nie otrzymano żadnych zgłoszeń dotyczących występowania reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody dystrybuowanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku systematycznie otrzymywał

powiadomienia o zamiarze odcięcia dostaw wody osobom fizycznym lub firmom, w związku z nieregulowaniem rachunków za wodę, zawierające propozycję, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zastępczego punktu poboru wody.

W 2024 roku na terenie Gminy Jejkowice dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia, zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

dr inż. Michał Dudek
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Rybniku
2025-03-31

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

2. Starosta Powiatu Rybnickiego, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik

3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

4. ONS-HK –aa