REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

Kraków, 15 października 2026 r.

ST-I.420.8.2026.AG

D E C Y Z J A
O Ś R O D O W I S K O W Y C H U W A R U N K O W A N I A C H

Działając na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 i ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k), art. 80 ust. 2a, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, ze zm.) [dalej: ustawa ooś], art. 14 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 poz. 1199) [dalej: specustawa] oraz § 3 ust. 1 pkt 7 i pkt 88 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 11.06.2026 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 01.07.2026 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna, działającej przez Pełnomocnika – Panią [redacted], o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Rozbudowa stacji 220/110 kV Klikowa dla przyłączenia nowych obiektów do KSE**”, po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając uzyskane w toku postępowania opinie:
– opinia Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.22.2026 z dnia 20.08.2026 r.,
– opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KN.ZZŚ.4130.1.205.2026.JG z dnia 21.08.2026 r.,

orzekam, co następuje:

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 220/110 kV Klikowa dla przyłączenia nowych obiektów do KSE”.

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić i zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancji ropopochodnych, np. poprzez utwardzenie i uszczelnienie podłoża płytami betonowymi lub folią PE o dużej gęstości.

2. Zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbenty służące do natychmiastowej neutralizacji ewentualnego awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z maszyn i urządzeń budowalnych oraz taboru samochodowego.
3. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu muszą zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
4. W sytuacji wystąpienia awarii, wskutek której grunt zostanie zanieczyszczony, należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczone warstwy ziemi i przekazać je specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.
5. Prowadzenie prac należy ograniczyć do pory dnia, tj. maksymalnie do godzin od 6^{00} do 22^{00}, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej oraz innych sytuacji uzasadnionych względami technicznymi lub organizacyjnymi.
6. W przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów należy zabezpieczyć je ogrodzeniem z drobnej siatki bądź geowłókniny lub przykryć materiałem sztywnym w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich zwierząt. W wykopach można również stosować punktowe pochylnie (np. ukośne ustawione deski) umożliwiające zwierzętom ich samodzielne opuszczenie.
7. Przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz przed likwidacją (zasypaniem, zabudowaniem) wykopów należy dokonać kontroli terenu robót pod kątem obecności zwierząt. W razie potrzeby należy umożliwić zwierzętom opuszczenie wykopów, ewentualnie w sposób bezpieczny należy zwierzęta odłowić i wypuścić poza terenem inwestycji.
8. Obszar planowanych robót należy wyraźnie oznakować w sposób widoczny dla operatorów maszyn, aby zapobiec uszkodzeniom roślinności znajdującej się poza wyznaczonym terenem prac.
9. Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy przeprowadzić w okresie od 16 października do końca lutego. W przypadku konieczności usunięcia pojedynczych drzew i/lub krzewów w terminie od 1 marca do 15 października, będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem stwierdzenia w wyniku szczegółowej kontroli poprzedzającej wycinkę (przeprowadzonej z udziałem ornitologa) w zakresie wykorzystywania danego drzewa lub krzewu jako miejsce gniazdowania/zasiedlenia przez ptaki lub inne zwierzęta chronione.
10. W sytuacji występowania gatunków chronionych lub gniazd ptasich w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, prace należy wstrzymać w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną. Należy również uwzględnić fakt, że usuwanie drzew i krzewów nie może stanowić zagrożenia dla ptaków gnieżdżących się w otoczeniu prowadzonych robót.
11. Drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie planowanych robót i nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć na czas budowy przed możliwością uszkodzeń mechanicznych, w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami, np. przez zastosowanie wygrodzeń, oszalowania lub okładziny z desek lub płyt OSB (bez użycia gwoździ) – do wysokości nie mniejszej niż 150 cm lub do wysokości pierwszych gałęzi, podwiązanie narażonych na uszkodzenia gałęzi do gałęzi nadległych itp.

12. Roboty ziemne w pobliżu zieleni wysokiej powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a w obrębie systemów korzeniowych ręcznie, w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. W przypadku uszkodzenia korzeni należy przyciąć je równo ze ścianą wykopu ostrym narzędziem i zabezpieczyć odpowiednim preparatem przed mikroorganizmami glebowymi. W terminie od kwietnia do października korzenie należy dodatkowo zabezpieczać przed wysychaniem, a zimą przed przemarznięciem – w uzgodnieniu z nadzorem przyrodniczym.
13. Na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew rosnących w sąsiedztwie placu budowy należy przestrzegać następujących zakazów: zagęszczania gruntu, składowania materiałów budowlanych, postoju i parkowania ciężkiego sprzętu budowlanego.
14. Prace realizacyjne należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. W ramach tego nadzoru, nie wcześniej niż 2 dni przed przystąpieniem do działań bezpośrednio ingerujących w środowisko (głównie takich jak wycinka drzew i krzewów oraz zebranie wierzchniej warstwy gruntu), należy przeprowadzić kontrolę pod kątem występowania zwierząt na terenie planowanych robót.
15. Na samochodach przewożących materiały sypkie mogące pylić w czasie transportu należy stosować odpowiednie zabezpieczenia (plandeki, opończe lub innego typu przykrycia).
16. Nie zaleźy odkładać ziemi z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieku.
17. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić w osadnikach.
18. Po zakończeniu budowy należy uporządkować tereny naruszone w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz odtworzyć ich powierzchnię i funkcje użytkowe.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji, stanowiący jej integralną cześć.

IV. Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

U Z A S A D N I E N I E

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., działając przez Pełnomocnika – Panią [redacted], wnioskiem znak: CJI-PP-ZP-WŚ.712.36.2026.3 z dnia 11.06.2026 r. (data wpływu: 15.06.2026 r.), wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie [dalej: Regionalnego Dyrektora] o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 220/110 kV Klikowa dla przyłączenia nowych obiektów do KSE".

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:
1. Cztery egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami graficznymi oraz CD.
2. Pełnomocnictwo uprawniające Panią [redacted] do reprezentowania spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w postępowaniach mających na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z realizowanymi inwestycjami w infrastrukturę przesyłową, w tym m.in. dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
3. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem jego oddziaływania.
5. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo.

Po dokonaniu analizy złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji, Regionalny Dyrektor działając na podstawie art. 64 § 2 k.p.a., pismem znak: ST-I.420.8.2026.AG z dnia 24.06.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku w zakresie formalnoprawnym. Pełnomocnik Inwestora pismem znak: CJI-PP-ZP-WŚ.712.36.2026.4 z dnia 01.07.2026 r. (data wpływu: 07.07.2026 r.) przekazał wymagane uzupełnienie wniosku.

Informacja o złożonym wniosku zamieszczona została w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (https://system.sios.pl/) – karta informacyjna nr 1346/2026.

Działając na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199), Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.8.2026.AG z dnia 13.07.2026 r. zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożonym wniosku.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 i pkt 88 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.), gdzie wymienione są odpowiednio:

- *napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6;*
- *zmianę lasu, innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha pokrytego roślinnością leśną – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub nieużytku na użytek rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu: d) w granicach administracyjnych miast.*

Art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś stanowi, że dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsięwzięcie projektowane jest zgodnie z art. 3b oraz pkt 25 części I załącznika ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 specustawy, decyzje administracyjne, o których mowa w tej ustawie, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Powyższy przepis uzasadnia status rozstrzygnięcia zawartego w punkcie IV sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z wnioskiem, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

Jak stanowi art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. k) ustawy ooś, regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie przepisów ustawy z dni 24 lipca r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1199).

Planowane przedsięwzięcie obejmuje również przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d) ww. rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1a ustawy ooś, w przypadku, gdy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których właściwe rzeczowo są co najmniej dwa organy, w tym regionalny dyrektor ochrony środowiska, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Wobec powyższego, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Regionalny Dyrektor, zawiadomieniem znak: ST-I.420.8.2026.AG z dnia 13.07.2026 r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadomienie stron nastąpiło zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez ww. zawiadomienie. Zawiadomienie to zostało poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędu Miasta Tarnowa, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej [dalej: BIP] RDOŚ w Krakowie oraz UM Tarnowa.

Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, Regionalny Dyrektor pismem znak: ST-I.420.8.2026.AG z dnia 14.07.2026 r. wezwał Pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia [dalej: KIP] złożonej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzupełnienie KIP we wskazanym zakresie było niezbędne dla określenia możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Strony postepowania zostały poinformowane o ww. wezwaniu obwieszczeniem znak: ST-I.420.8.2026.AG z dnia 14.07.2026 r., które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie, UM Tarnowa, a także w BIP RDOŚ w Krakowie oraz UM Tarnowa.

W odpowiedzi na wezwanie, Pełnomocnik Inwestora przy piśmie znak: CJI-PP-ZP-WŚ.712.36.2026.4 z dnia 29.07.2026 r. (data wpływu: 04.08.2026 r.) przekazał stosowne uzupełnienie KIP.

Regionalny Dyrektor, działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy ooś, pismami znak: ST-I.420.8.2026.AG z dnia 05.08.2026 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz [dalej: Dyrektor Zarządu Zlewni] oraz do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków [dalej: Inspektor Sanitarny], z wnioskami o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Strony postepowania zostały poinformowane o tym wystąpieniu zgodnie z art. 49 k.p.a. – poprzez obwieszczenie znak: ST-I.4220.8.2026.AG z dnia 05.08.2026 r., udostępnione na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie i UM Tarnowa oraz zamieszczone w BIP: RDOŚ w Krakowie i UM Tarnowa.

W dniu 20.08.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia sanitarna Inspektora Sanitarnego znak: NS.9022.7.22.2026 z dnia 20.08.2026 r., że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu.

W dniu 21.08.2026 r. za pośrednictwem systemu e-Doręczenia wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni znak: KN.ZZŚ.4130.1.205.2026.JG z dnia 21.08.2026 r., w której stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. W celu zminimalizowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy należy zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.
3. Należy stosować sprawny techniczne sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu muszą zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
4. Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
5. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
6. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia tj. minimalizować ich ilość, zapewnić niezbędną ilość pojemników do gromadzenia odpadów, odpady składować selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez firmy posiadające stosowne pozwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwienia.
7. Nie należy odkładać ziemi z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieku.
8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić w osadnikach. Odprowadzenie wód z wykopów budowlanych wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.
9. Należy uzyskać wszelkie niezbędne decyzje zgodnie z ustawą Prawo wodne.
10. Teren po wykonaniu robót budowlanych pozostawić bezwzględnie uporządkowany.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określone w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji – za wyjątkiem tych, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa (punkty 1, 3, 5, 6 opisanej powyżej opinii).

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do obowiązku przedłożenia analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, ze zm.).

Po przenalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Regionalny Dyrektor uznał, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jak stanowi art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W niniejszym postępowaniu nie wystąpiła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Wobec powyższego, Regionalny Dyrektor działając w oparciu o art. 10 § 1 k.p.a. zawiadomieniem znak: ST-I.420.8.2026.AG z dnia 25.08.2026 r. poinformował strony postępowania o otrzymaniu opinii Inspektora Sanitarnego oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 24.09.2026 r. Zawiadomienie to zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń WST w Tarnowie RDOŚ w Krakowie i UM Tarnowa oraz opublikowane w BIP RDOŚ w Krakowie i UM Tarnowa.

Dane, na których oparto analizy są aktualne oraz spełniają wszystkie przepisy prawa i zasady, jakie obowiązują podczas sporządzania tego typu dokumentacji. Karta informacyjna przedsięwzięcia wskazuje obszary wystąpienia oddziaływań związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, podaje również konkretne działania minimalizujące negatywne skutki oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym dokonano analizy wpływu realizacji planowanej inwestycji na możliwość osiągniecia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335) – w myśl art. 81 ust. 3 ustawy ooś.

W toku postepowania wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220 kV (tzw. most szynowy) i służyć będzie do przyłączenia się do stacji Klikowa nowych podmiotów wytwórczych (magazyny energii, farmy fotowoltaiczne PV, farmy wiatrowe). Most szynowy wychodzący z rozdzielni 220 kV Stacji Elektroenergetycznej Klikowa [dalej: SE Klikowa] stanowić będzie linię elektroenergetyczną o napięciu 220 kV o długości ok. 0,4 km. Most szynowy składać się będzie ze słupa krańcowego oraz 4 słupów mocnych kablowo-napowietrznych, przewodów fazowych i odgromowych łączących bramkę liniową z poszczególnymi słupami, łańcuchów izolatorowych oraz stosownego sprzętu liniowego.

Stacja 220/110 kV Klikowa jest stacją dzieloną i stanowi własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A.

Powierzchnia obszaru realizacji prac na potrzeby budowy mostu szynowego wyniesie w przybliżeniu 1,9 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta pod wszystkie projektowane

stanowiska słupowe wyniesie ok. 500 m², co obejmuje powierzchnię niezbędną do posadowienia słupów elektroenergetycznych wraz z ich fundamentami.

SE Klikowa zlokalizowana jest przy ul. Niedomickiej 61a (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973), 33-100 Tarnów, na działkach o numerach ewidencyjnych: 401, 422, 423, 424 w obrębie 0007 Miasto Tarnów. Projektowany most szynowy znajdować się będzie bezpośrednio przy stacji, po jej zachodniej stronie, natomiast planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 397, 399, 400, 401, 402 w obrębie 0007 oraz 806, 807, 810, 811, 812, 813, 814, 820, 821, 822, 824, 826, 828, 829 w obrębie 0004 Miasto Tarnów.

Realizację przedsięwzięcia rozważano w jednym wariancie podstawowym/preferowanym oraz w tzw. wariancie zerowym, polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia przedstawiono w charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Do analizy oddziaływań skumulowanych przyjęto projektowany most szynowy oraz istniejącą linię elektroenergetyczną 220 kV – z uwagi na bliskie położenie infrastruktury względem siebie oraz pokrywanie się ich pasów technologicznych. Wykonane analizy w zakresie oddziaływania skumulowanego pola elektrycznego, magnetycznego oraz hałasu wykazują, że budowa mostu szynowego nie wprowadzi istotnych zmian w obszarach sąsiadujących z istniejącą linią elektroenergetyczną 220 kV.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Bezpośrednie otoczenie stacji stanowią tereny rolne. Teren planowany do zagospodarowania poprzez most szynowy, zlokalizowany na zachód od istniejącej stacji, jest terenem rolnym, na którym występują zadrzewienia i zakrzewienia.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z usunięciem części roślinności drzewiastej i krzewiastej w granicach pasa technologicznego, w tym przeprowadzeniem wylesienia, w związku z występowaniem zadrzewionych płatów o cechach zbiorowiska leśnego. Powierzchnia terenu zbiorowiska o charakterze leśnym przewidzianego do przekształcenia wyniesie do ok. 0,2 ha oraz powierzchnia wycinki zadrzewień i zakrzewień będzie wynosić 0,2 ha. Łączna maksymalna powierzchnia przewidziana do wycinki będzie wynosić 0,4 ha.

Usunięciem, w związku z realizacją inwestycji, objęta będzie przede wszystkim roślinność o charakterze wtórnym, w tym naloty drzew i krzewów oraz zbiorowiska z udziałem gatunków obcych i ekspansywnych. Przewiduje się, że oddziaływanie inwestycji na szatę roślinną będzie miało charakter lokalny i nie będzie skutkowało znaczącym pogorszeniem stanu elementów środowiska przyrodniczego. Skala oddziaływania pozostanie ograniczona przestrzennie i nie wpłynie na spójność ani funkcjonowanie lokalnych układów przyrodniczych. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany, a w pasie technologicznym utrzymywana będzie roślinność niska.

Realizacja prac polegających na wycince drzew i krzewów będzie przeprowadzona zasadniczo poza okresem lęgowym ptaków, a w przypadku konieczności realizacji prac w okresie lęgowym – będą one prowadzone pod nadzorem ornitologa. W przypadku stwierdzenia aktywnych lęgów (gniazd lub zachowań wskazujących na rozród), prace w danym miejscu zostaną czasowo wstrzymane do momentu zakończenia okresu lęgowego lub opuszczenia gniazda przez ptaki.

Gleba oraz ziemia stanowiąca urobek z prac budowlanych będzie w pierwszej kolejności wykorzystywana na miejscu prowadzenia inwestycji, a jej nadmiar będzie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce i materiały budowlane, paliwa oraz energię elektryczną.

Zapotrzebowanie na wodę będzie związane głównie z wykonywaniem robót budowlanych, w szczególności robót fundamentowych pod projektowane słupy elektroenergetyczne oraz z potrzebami socjalnymi pracowników. Woda będzie dostarczana przez wykonawcę robót z zewnętrznych źródeł zaopatrzenia, w zależności od przyjętej organizacji prac budowlanych. Nie przewiduje się wykonywania indywidualnych ujęć wód na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Szacuje się zużycie wody na potrzeby technologiczne i zaplecza budowy, wyniesie w przybliżeniu około 15 m^3/dobę.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną niezbędną do realizacji prac budowlano-montażowych będzie pokrywane ze źródła własnego Inwestora. Przewiduje się zużycie na poziomie około 10 kWh/dobę.

Na etapie eksploatacji szacuje się wykorzystanie niewielkiej ilości surowców i paliw, ograniczając ich zużycie głównie do ewentualnych prac remontowych i konserwacyjnych niezbędnych do utrzymania konstrukcji w należytym stanie technicznym (np. powłok malarskich i substancji odrdzewiających). Paliwa będą zużywane na potrzeby pojazdów serwisu technicznego oraz do zasilania agregatu prądotwórczego. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie związana z bezpośrednią koniecznością zużywania wody lub energii.

Planowane przedsięwzięcie w niewielkim zakresie zlokalizowane jest w granicach złoża kruszywa naturalnego „Tarnów-Klikowa". W obrębie złoża przewiduje się posadowienie jednego słupa elektroenergetycznego oraz przebieg projektowanego mostu szynowego na odcinku około 32 m. Ze względu na punktowy charakter zajęcia terenu, niewielką powierzchnię przeznaczoną pod fundament słupa oraz ograniczony zasięg przestrzenny inwestycji, realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje istotnego ograniczenia możliwości eksploatacji złoża. Przedsięwzięcie nie będzie również skutkować trwałą utratą ani znaczącym uszczupleniem zasobów bilansowych złoża, a zakres zajęcia terenu pozostanie nieistotny w stosunku do całkowitej powierzchni i wielkości jego zasobów. W konsekwencji realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco na obecne ani przyszłe możliwości gospodarczego wykorzystania złoża „Tarnów-Klikowa".

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Źródłem emitowanego hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia przede wszystkim będzie praca typowego sprzętu budowlanego, w tym pojazdów, które będą wykorzystywane do transportu materiałów budowlanych oraz innych elementów instalowanych w ramach inwestycji. Za klimat akustyczny na okolicznym terenie w czasie etapu budowy odpowiadać będą również obecne źródła hałasu, którymi są: stacja elektroenergetyczna, napowietrzne

linie elektroenergetyczne i droga. Ingerencja w środowisko będzie krótkotrwała i całkowicie ustanie po wykonaniu prac budowlano-montażowych.

W celu ograniczenia wystąpienia ewentualnych uciążliwości dla pobliskich mieszkańców wykonawca robót będzie dbał o ich minimalizowanie. Prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej, jednakże w przypadku ewentualnych prac wymagających ciągłości technologicznej może wystąpić konieczność prowadzenia prac w porze nocy. Wszystkie zadania będą wykonywane ze świadomością ich wpływu na klimat akustyczny, np. poprzez racjonalne używanie sygnałów dźwiękowych w pojazdach. W trakcie prac używany będzie jedynie prawidłowo działający sprzęt budowlany.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych podczas budowy mostu szynowego, występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza – z maszyn wykonujących prace budowlano-montażowe oraz sprzętu transportującego. Uciążliwości te będą występować okresowo i w skali lokalnej, będą ograniczone do terenu prowadzonych robót ziemnych oraz w niewielkim stopniu wystąpią w sąsiedztwie tras przejazdowych transportu samochodowego. Będą to standardowe zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania paliw w pojazdach, tj. tlenki węgla, tlenki azotu, węglowodory oraz pył zawieszony.

Przewidywany czas realizacji całego przedsięwzięcia wyniesie łącznie około 12 miesięcy. W ramach prowadzonych robót zakłada się jednoczesne wykorzystanie czterech maszyn budowlanych, przy czym efektywny czas pracy poszczególnych urządzeń będzie krótszy niż 8 godzin w ciągu dnia, co w szczególności dotyczy prac montażowych.

Emisja będzie miała charakter niezorganizowany i uzależniona będzie głównie od natężenia robót budowlanych i warunków klimatycznych. Montaż i prace budowlane przedmiotowej inwestycji będą miały krótkotrwały i lokalny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego, a ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza będzie pomijalnie mała i nieistotna, do czego przyczyni się także odpowiednia organizacja prac i nie koncentrowanie robót budowlanych w tym samym czasie. Plac budowy będzie utrzymywany w stanie ograniczającym wtórne pylenie, a wszelkie sypkie materiały i surowce budowlane będą transportowane i gromadzone pod przykryciem (np. plandeki).

Etap budowy nie będzie powodował emisji pola elektromagnetycznego, ponieważ linia nie będzie prowadzić przesyłu energii elektrycznej. Jedynie w końcowym etapie realizacji inwestycji – przed oddaniem do użytkowania, linia będzie załączona pod napięcie w celu wykonania niezbędnych pomiarów i odbiorów technicznych.

W celu zagospodarowania ścieków bytowych na terenie inwestycji rozmieszczone zostaną bezodpływowe kontenery sanitarne. Za regularny odbiór nieczystości ciekłych oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny będzie wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z wykonywaniem wykopów pod fundamenty stanowisk słupowych istnieje możliwość wystąpienia okresowych zmian stosunków wodnych, objawiających się zaburzeniem drenażu wód gruntowych oraz modyfikacją spływu powierzchniowego. Ewentualne oddziaływanie planowanych prac na wody podziemne będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i przemijający. Powyższe wiązać się może przede wszystkim z przejściowym obniżeniem zwierciadła wody gruntowej, wywołanym koniecznością prowadzenia niezbędnych odwodnień budowlanych na etapie posadowienia słupów.

Oddziaływania na powierzchnię terenu i gruntów w fazie budowy mostu szynowego będą bezpośrednią konsekwencją prac fundamentowych. W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi przed negatywnym wpływem substancji zanieczyszczających wdrożone zostaną działania minimalizujące. Obejmą one zapobieganie zanieczyszczeniu terenu budowy odpadami stałymi i ciekłymi oraz ochronę podłoża przed wyciekami płynów eksploatacyjnych z pojazdów, maszyn i urządzeń, co zostanie zapewnione poprzez utrzymanie należytego stanu technicznego sprzętu budowlanego oraz transportowego. Tereny głównych baz materiałowo-sprzętowych (w tym miejsca postoju maszyn, magazynowania materiałów budowlanych oraz gromadzenia odpadów mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne) zostaną zabezpieczone przed migracją zanieczyszczeń. Ryzyko przedostania się substancji szkodliwych do gruntu zostanie zminimalizowane poprzez właściwą organizację prac, zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie stacji, poza obszarem planowanych obiektów elektroenergetycznych.

Głównym źródłem hałasu w związku z eksploatacją mostu szynowego o napięciu 220 kV będzie tzw. ulot, który ma miejsce na nieizolowanych przewodach fazowych, natomiast na układzie elektroizolacyjnym (izolatorach i osprzęcie) mają miejsce wyładowania powierzchniowe. Jednak istotnych rozmiarów ulot występuje przede wszystkim w warunkach atmosferycznych takich jak opady deszczu, mokry śnieg, mgła, sadź. Powstawać może także przy zwiększonych nierównościach powierzchni przewodów, co spowodowane może być ich zabrudzeniami, zadrapaniami czy rozwarstwieniem.

Najbliższy teren podlegający prawnej ochronie przed hałasem znajduje się w odległości ok. 100 m od granicy pasa technologicznego mostu szynowego i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie przedłożonej analizy akustycznej przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność określania dodatkowych warunków ani wdrażania działań minimalizujących emisję hałasu do środowiska.

Podczas eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane urządzenia, maszyny lub pojazdy, których użytkowanie powodowałoby znaczącą emisję zanieczyszczeń do powietrza. Charakter instalacji nie jest związany z ww. emisją zanieczyszczeń do powietrza i nie będzie powodował pogorszenia stanu jakości tej części środowiska.

Na podstawie przeprowadzonej analizy pól elektrycznych i magnetycznych stwierdzono, że pole elektromagnetyczne generowane przez projektowany most szynowy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości normatywnych, w tym również na granicach pasa technologicznego. Przedmiotowy most szynowy po wybudowaniu i uruchomieniu będzie spełniał wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, ze zm.), przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji przeprowadzone zostaną pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, których wyniki zostaną przekazane do właściwych, określonych w ustawie organów.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z powstawaniem żadnego rodzaju ścieków. Podstawowa obsługa eksploatacyjna ogranicza się do prac związanych z okresowymi przeglądami stanu technicznego mostu szynowego, kontrolą stanu pasa technologicznego oraz doraźnymi naprawami uszkodzonej infrastruktury.

Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na powierzchnię ziemi i zasoby glebowe, które mogłoby spowodować negatywne skutki w środowisku.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów powodujących ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej.

Planowane do wykorzystania przy realizacji inwestycji materiały zapewnią bezpieczeństwo na terenie placu budowy. Funkcjonowanie mostu szynowego nie wiąże się z wystąpieniem awarii, które związane są z emisjami substancji stwarzających ryzyko do środowiska.

Potencjalne skutki awarii mogą wiązać się z zerwaniem przewodu fazowego, uszkodzeniem izolatorów oraz odkształceniem lub przewróceniem słupa. W przypadku zerwania przewodu lub uszkodzenia izolatora system zabezpieczeń w ułamku sekundy automatycznie wyłącza linię spod napięcia, co wyklucza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, zwierząt i roślin. Na skrzyżowaniach z obiektami kubaturowymi czy szlakami komunikacyjnymi stosowane są dwurzędowe łańcuchy izolatorowe, które zapobiegają opadnięciu przewodu na ziemię. Przeglądy mostu szynowego organizowane dwa razy do roku oraz wdrożone procedury powypadkowe skutecznie eliminują ewentualne zagrożenia.

Przedsięwzięcie wpłynie na realizację procesów dążących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie możliwości odbioru i przesyłu energii z odnawialnych źródeł (OZE), co pozwala na ograniczenie zużycia paliw kopalnych i obniżenie emisji CO_2 do atmosfery. Sposób planowania, realizacji i eksploatacji inwestycji będzie przystosowany do postępujących zmian klimatu i nie przyczyni się do ich pogłębiania.

f) przewidywalne ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać przede wszystkim odpady z grup 15, 17 oraz 20. Ponadto przewiduje się powstawanie odpadów z grupy 13, związanych z pracą maszyn budowlanych i ciężkiego sprzętu. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, w specjalnie wyznaczonych i przystosowanych do tego miejscach, a następnie zostaną przekazane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich transport, odzysk lub unieszkodliwianie.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych odpowiedzialność za gospodarkę odpadami będzie spoczywać na wytwórcy odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie montażu i budowy. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac budowlano–montażowych w taki sposób, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Z odpadami, których

powstaniu nie udało się zapobiec, Wykonawca będzie postępować wg hierarchii: przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku, unieszkodliwianie.

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie wytwarzać odpadów produkcyjnych ani wymagać dodatkowych źródeł energii. Niemniej jednak w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych, napraw czy remontów mogą powstawać odpady zaliczane zarówno do niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne z grup 13, 15, 17 oraz 20. Prace te będą prowadzone z niewielką częstotliwością i w małym zakresie. Powstające odpady będą magazynowane w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, w wyznaczonych i przystosowanych do tego miejscach na terenie stacji elektroenergetycznej.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;

W toku postępowania, Inspektor Sanitarny w opinii znak: NS.9022.7.22.2026 z dnia 20.08.2026 r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z emisji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze przekształconym antropogenicznie, na którym występuje istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna. W związku z tym planowana inwestycja nie będzie stanowiła nowego, dominującego elementu krajobrazu, a w konsekwencji nie wpłynie znacząco negatywnie na jego walory oraz sposób odbioru w porównaniu do stanu istniejącego.

Strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycje towarzyszące realizowane na podstawie specustawy, zgodnie z art. 59a ust. 4 pkt 10) ustawy ooś należą do inwestycji strategicznych, a więc biorąc pod uwagę art. 80 ust. 2a ww. ustawy, nie stwierdza się dla nich zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w zasięgu obszaru narażonego na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących. Potencjalne wystąpienie takiego zdarzenia ma jednak charakter sytuacji nadzwyczajnej i niezależnej od planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja nie obejmuje realizacji obiektów mogących zwiększać ryzyko wystąpienia powodzi, nie będzie również wpływać na parametry techniczne budowli piętrzących ani na warunki przepływu wód. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, niewielki zakres robót ziemnych, lokalny zasięg oddziaływania oraz brak ingerencji w cieki, zbiorniki wodne i urządzenia wodne, nie przewiduje się zwiększenia podatności środowiska na skutki potencjalnych zdarzeń powodziowych.

Uwzględniając rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja oraz eksploatacja inwestycji nie będzie powodować istotnego ryzyka dla środowiska związanego z położeniem przedsięwzięcia na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących.

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne ani obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie będą wykonywane żadne działania inwestycyjne na obszarach siedlisk łęgowych ani w ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,

Inwestycja zlokalizowana będzie w dużej odległości od obszarów wybrzeży oraz środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach górskich. Przedsięwzięcie obejmie wylesienie, na powierzchni ok. 0,4 ha. Tut. Organ przeanalizował wpływ planowanego wylesienia na środowisko przyrodnicze i stwierdził, że ze względu na jego ograniczoną skalę oraz charakter głównej inwestycji można uznać, że planowane wylesienie nie spowoduje znaczącego, negatywnego wpływu na środowisko. Prace prowadzone będą pod nadzorem przyrodniczym i zgodnie z warunkami określonymi w punkcie II niniejszej decyzji. Z uwagi na powyższe, realizacja inwestycji przy zachowaniu określonych działań minimalizujących nie naruszy lokalnej bioróżnorodności i nie spowoduje znaczącego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Na terenie przedsięwzięcia brak jest stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych.

e) obszary wymagającej specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie wykazano występowania roślin chronionych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), ani grzybów lub porostów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). Nie wskazano ponadto miejsc występowania zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380). **Należy zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku konieczności likwidacji siedlisk gatunków chronionych lub wykonania innych czynności zakazanych w stosunku do gatunków objętych ochroną, wymagane jest uzyskanie zezwolenia właściwego organu z zakresu ochrony gatunkowej – zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315).**

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza przebiegiem głównych (krajowych) i regionalnych korytarzy ekologicznych.

Przedsięwzięcie planowane jest w odległości ok. 2,2 km od granicy obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk dolny Dunajec

(PLH120085) (Dz. U. z 2021 r. poz. 2229), przedmiotem ochrony na Obszarze jest siedlisko przyrodnicze pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków [3220] oraz następujące gatunki zwierząt: boleń, brzanka, głowacz białopłetwy i minóg strumieniowy.

Analizując charakter planowanej inwestycji, jej lokalizację, a także zakres i specyfikę oddziaływania stwierdzono, że nie będzie ona stwarzać zagrożenia dla siedlisk przyrodniczych ani gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na ww. obszarze Natura 2000.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia, uwarunkowania terenowe, brak stwierdzonych szlaków migracyjnych oraz niewielką skalę inwestycji zakłada się, że ryzyko kolizji ptaków z projektowaną linią elektroenergetyczną będzie znikome. W konsekwencji nie przewiduje się konieczności stosowania dodatkowych środków minimalizujących w postaci znaczników ostrzegawczych (spirali, flapperów). Każdy słup zostanie wyposażony w powierzchniowo-głębinowy układ uziemiający, który na wszystkich stanowiskach słupowych będzie pełnił funkcję ochrony odgromowej.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Na obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania obszarów, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków, krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej. W granicach wyznaczonych pod przedsięwzięcie nie znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej oraz pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. Na terenie inwestycji jak również w jej bezpośrednim otoczeniu nie występują strefy ochrony stanowisk archeologicznych.

h) gęstość zaludnienia,

Inwestycja planowana jest na terenie miasta Tarnowa. Gęstość zaludnienia na terenie miasta Tarnowa wynosi ok. 1480 os/km^2.

i) obszary przylegające do jezior,

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie uzdrowiska ani w obszarze ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Górnej-Zachodniej Wisły, w zlewni rzeki Dunajec. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wyznaczonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Dunajec od Więckówki do ujścia o kodzie RW200011211499. Jest to naturalna część wód, z wyznaczonym celem środowiskowym; dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Dunajec w obrębie JCWP (dla jesiotra); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków

chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Dunajec w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Przedsięwzięcie planowane jest równocześnie w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000150, z wyznaczonym celem środowiskowym: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie, wyznaczono jednolitą część wód podziemnych (PLGW2000150) oraz jednolita część wód powierzchniowych (RW20001121499) przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz jako obszar przeznaczony do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (troć wędrowna) i obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarem głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Z uwagi na lokalizację, charakter i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły [w nawiązaniu do art. 81 ust. 3 ustawy ooś].

Biorąc powyższe pod uwagę, Dyrektor Zarządu Zlewni w swojej opinii znak: KN.ZZŚ.4130.1.205.2026.JG z dnia 21.08.2026 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji 220/110 kV Klikowa dla przyłączenia nowych obiektów do KSE”.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych emisji, nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie mogące wystąpić podczas realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i przemijający.

Projektowany most szynowy zostanie wybudowany na odcinku ok. 0,4 km. Pas technologiczny mostu szynowego będzie wynosił 2x25 m.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne – z uwagi na swój charakter oraz znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Prawidłowa eksploatacji linii elektroenergetycznej – mostu szynowego nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania,

Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia ograniczą się do miejsca i czasu prowadzenia robót. Prawidłowa eksploatacja mostu szynowego nie będzie powodować ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

Czas emisji ograniczy się jedynie do czasu budowy przedmiotowego przedsięwzięcia. Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza zakończą się wraz z końcem etapu budowy. Użyte materiały będą posiadać wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia do użycia w budownictwie.

Eksploatacja mostu szynowego nie będzie powodować oddziaływań ponadnormatywnych – w KIP wykazano brak przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego oraz dopuszczalnego poziomu hałasu.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia występują inne przedsięwzięcia tj. infrastruktura elektroenergetyczna, dla której przeprowadzono analizę oddziaływań skumulowanych. Na podstawie przeprowadzonej oceny nie stwierdzono wystąpienia istotnych skumulowanych oddziaływań na środowisko.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, takich jak: wykonywanie prac w porze dziennej, stosowanie sprawnego sprzętu budowlanego, selektywne magazynowanie odpadów i ich wywożenie z placu budowy i przekazywanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia (do odzysku lub unieszkodliwienia) sprawi, że oddziaływanie przedsięwzięcia na

środowisko będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym i równocześnie ograniczy możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dzięki stosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko nie wystąpi istotne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Most szynowy podczas użytkowania będzie podlegał systematycznym przeglądom stanu technicznego oraz okresowym zabiegom konserwacyjnym w celu zapewnienia właściwej pracy linii i zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia awarii.

Możliwość realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, co oznacza równocześnie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowo [w nawiązaniu do art. 63 ust. 3 ustawy ooś].

Analiza materiałów przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, że większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały niewielki wpływ na środowisko.

Przy zachowaniu opisanych metod prowadzenia prac oraz rozwiązań technologicznych określonych w KIP, podczas eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymywane będą obowiązujące standardy jakości środowiska w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym oraz uwzględniając uzyskane w toku postepowania opinie uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa) w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonanie (art. 25 ust. 2 specustawy).

Zgodnie z art. 25 ust. 3 specustawy, odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie
II Zastępca Dyrektora

Patrycja Kosyło
/podpis elektroniczny/

Pobrano opłatę skarbową: za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154, ze zm.)

Otrzymują:
1. Pełnomocnik Inwestora: Pani Katarzyna Smoleń (e-Doręczenia)
2. Strony postępowania – zawiadomienie w trybie art. 49 k.p.a.
3. ST-I. aa

Do wiadomości:
1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz (e-Doręczenia)
2. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków (e-Doręczenia)
3. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (e-Doręczenia)
4. Organ ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (zgodnie z art. 86a ustawy ooś)