



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie

HK.9027.1.46.2026
Garwolin, 17 marca 2026 r.

Wójt Gminy Trojanów
Trojanów 57A
08-455 Trojanów

Ocena obszarowa jakości wody za 2025 rok dla gminy Trojanów

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.9027.1.130.2025 z dnia 29.12.2025 r.; HK.9027.1.131.2025 z dnia 29.12.2025 r.; HK.9027.1.134.2025 z dnia 29.12.2025 r.; HK.9027.1.136.2025 z dnia 29.12.2025 r.; HK.9027.1.135.2025 z dnia 29.12.2025 r.;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2025 w gminie Trojanów zaopatrywanej w wodę z wodociągów publicznych: Mroków o produkcji do 100 m³/dobę, Jabłonowiec, Wola Korycka, Więcków i Podebłocie o produkcji od 100 do 1000 m³/dobę, zarządzanych przez Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 6 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Mroków w 1 próbce stwierdzono ponadnormatywny poziom związków manganu 58,5 µg/l, przy normie 50 µg/l. Pobrana próba kontrolna wykazała, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Przekroczenie zawartości związków manganu może powodować pogorszenie smaku, zapachu i wyglądu wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W zakresie mikrobiologicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Na 11 próbek wody pobranych do badań z wodociągu Jabłonowiec w 1 próbce stwierdzono ponadnormatywny poziom związków manganu 55 µg/l, przy normie 50 µg/l. Pobrana próba kontrolna wykazała, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie mikrobiologicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 | 08-400 Garwolin
+48 25 684 35 95
adres e-mail: sekretariat.psse.garwolin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-59495-60307-RBIIW-18

W 10 próbkach wody pobranych do badań z wodociągu Wola Korycka, 10 próbkach z wodociągu Więcków oraz 10 próbkach z wodociągi Podebłocie nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Badania na ww. wodociągach wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Trojanów, z ww. wodociągów uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu. Pomieszczenie SUW Podebłocie oraz Wola Korycka, wyposażone dodatkowo w lampę UV.

Wodociąg Jabłonowiec produkował średnio w 2025 r. 129 m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 1220 mieszkańców, wodociąg Mroków – 35 m³ wody/dobę zaopatrując w nią 273 mieszkańców, wodociąg Wola Korycka – 338 m³ zaopatrując w nią 2020 mieszkańców, wodociąg Więcków – 399 m³ wody/dobę zaopatrując w nią 2110 mieszkańców, wodociąg Podebłocie 179 m³, zaopatrując w nią 1022 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2025 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Trojanów i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągach

Wobec powyższego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Trojanów zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Dorota Brojek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew
2. Starosta Powiatu Garwolińskiego, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

