



**Komunikat nr 5/2026 z dnia 20 czerwca 2026 r.  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  
Starachowicach o braku przydatności wody do spożycia!**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach na podstawie badań jakości wody próbek pobranych w dniach 18-19 czerwca 2026 r. stwierdza brak przydatności wody do spożycia ze względu na wykrywanie śladowych ilości bakterii *bakterii grupy coli oraz enterokoków*.

Wyniki badań wskazują na stopniową poprawę jakości wody, jednak nadal notowane są punkty poboru próbek potwierdzające, że zanieczyszczenie nie zostało całkowicie usunięte w południowej części miasta

Tereny objęte brakiem przydatności wody do spożycia przez ludzi:

**rejon miasta Starachowice:**

Osiedle Południe (całe), Osiedle Górniki: (ul. Nowowiejska wraz z jej wszystkimi odnogami)

**Woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych.**

**Woda z kranu nie może być używana do mycia zębów, przemywania otwartych ran.**

**Woda surowa może być wykorzystywana do kąpieli, mycia ciała z użyciem mydła, a także celów gospodarczych takich jak splukiwanie toalet, mycie podłóg czy innych celów niezwiązanych ze spożyciem**

Zarządca wodociągu prowadzi chlorowanie wody i płukanie sieci. Zarządca został zobowiązany do zaopatrzenia mieszkańców w wodę zdatną do spożycia z zastępczych źródeł.

Odbiorcy w razie potrzeby będą informowani komunikatami o zmianach jakości wody. Kolejny komunikat zostanie wydany w dniu jutrzejszym

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Starachowicach  
*Ewa Dróżdż*  
Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach  
ul. Złota 6 | 27-200 Starachowice  
+48 41 274 62 67  
sekretariat.psse.starachowice@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-96895-90083-UJARB-27