

Ocena obszarowa jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie miasta i gminy Gościno w roku 2023

Lp	Wodociąg z ujęciem w miejscowości	Producent wody	Całkowita produkcja wody m ³ /dobę	Liczba mieszkańców w wodę zaopatrywanych	Jakość wody	Sposób uzdatniania wody	Przekroczenia dopuszczalnych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DZ. U. 2017 poz. 2294).	Prowadzone postępowanie administracyjne / inne działania PIS	Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne
1	Bogucino, Roścęcino	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg	16293,71	5142	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie prowadzono

Analizując informacje zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że w wodzie dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy z wodociągu publicznego Kołobrzeg nie występowały przekroczenie parametru wody. Właściciel wodociągu dostarczał konsumentom wodę do spożycia o właściwej jakości.