

OZNACZENIE	OPIS
	Trasa proj. kabla NHXH 5x10mm² (PH90)
	Projektowana tablica elektryczna
	Istniejąca tablica elektryczna
	Wypust kabla do zestawu hydroforu ppoż.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne i Administracyjne
- stanowi osobną strefę pożarową - poza opracowaniem

Wydzielenie węzła c.o.
- ściany nośne REI 120, ściany zewnętrzne, drzwi EI60

Wydzielenie węzła c.o.
- ściany nośne REI 120, ściany zewnętrzne, drzwi EI60

Rysunek skala 1:200
2 0 10 20m

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11, tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com	
Zakres prac budowlanych dla potrzeb wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu Rzut piwnicy - część pn. - zas. urządzeń ppoż.	
Investor:Opolski Urząd Wojewódzki ul. Piastowska 14 45-082 Opole projektant:mgr inż. Krystyna Stanciłk nr upr 172/DOS/09 sprawdzający:mgr inż. Maria Pawlik nr upr. 255/81/WBPP	data VIII 2018 skala 1:200 rysunek E2/a