



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE
SHK.9022.440.2025.WJ

Kościerzyna, dnia 22.09.2025 r.

KOMUNIKAT nr 4/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach zaopatrującego miejscowości: Kliczkowy, Wiele, Przytarnia, Górki, Borsk i Wdzydze Tucholskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie informuje, że **podtrzymuje komunikat z dnia 18.09.2025 r. dotyczący braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu** z uwagi na utrzymujące się zanieczyszczenie mikrobiologiczne: **bakterie grupy coli**


Obowiązuje decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, nakazująca doprowadzenie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach do wymagań bakteriologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody. Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję sieci wodociągowej może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną obecność chloru w wodzie.

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych oraz infekcji i zaburzeń żołądkowo-jelitowych wśród konsumentów.

Woda nieprzydatna do spożycia do czasu wydania kolejnego komunikatu.

1. Woda z kranu **nie może** być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda **nie nadaje** się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
4. Woda **może** być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



Urząd Gminy Karsin będący właścicielem wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kliczkowach został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kościerzynie
z up. Katarzyna Duska
/podpisano kwalifikowanym
Podpisem elektronicznym