

HKN.9011.121.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 16/OsM, 187/OsM, 456/OsM, 473/OsM, 489/OsM, 498/OsM, 572/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu: 21.01.2025 r., 01.04.2025 r., 16.09.2025 r., 21.09.2025 r., 25.09.2025 r., 26.09.2025 r., 04.11.2025 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Króle Małe**:

- Stacja Uzdatniania Wody Króle Małe (studnia nr 1 – kurek czerpalny)
- Stacja Uzdatniania Wody Króle Małe (studnia nr 2 – kurek czerpalny)
- Stacja Uzdatniania Wody Króle Małe (woda po uzdatnieniu – kurek czerpalny)
- Szkoła Podstawowa Ruskołęka Stara (kran w pomieszczeniu sanitarnym)
- Świetlica Króle Małe 20 A (kran w kuchni)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1.87.2025, HKL.9052.1.88.2025, HKL.9052.1.93.2025 z dnia 27.01.2025 r., HKL.9052.1.705.2025, HKL.9052.1.706.2025, HKL.9052.1.707.2025 z dnia 07.04.2025 r., HKL.9052.1.1997.2025, HKL.9052.1.1998.2025 z dnia 18.09.2025 r., HKL.9052.1.1999.2025 z dnia 07.10.2025 r., BP/SP4206/P/2025 z dnia 25.09.2025 r., HKL 06224/2025 z dnia 24.09.2025 r., HKL.9052.1.2040.2025, HKL.9052.1.2041.2025, HKL.9052.1.2042.2025, HKL.9052.1.2046.2025, HKL.9052.1.2047.2025 z dnia 23.09.2025 r., HKL.9052.1.2095.2025, HKL.9052.1.2096.2025, HKL.9052.1.2097.2025, HKL.9052.1.2098.2025 z dnia 27.09.2025 r., HKL.9052.1.2104.2025, HKL.9052.1.2105.2025, HKL.9052.1.2106.2025, HKL.9052.1.2107.2025 z dnia 28.09.2025 r., HKL.9052.1.2479.2025, HKL.9052.1.2408.2025, HKL.9052.1.2481.2025 z dnia 17.11.2025 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**
z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Króle Małe
zarządzanego przez Gminę Andrzejewo

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu *o produkcji 100 – 1000 m³/d Króle Małe* stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Ostrowi Mazowieckiej
Dariusz Marczyk**

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Andrzejewo ul. Warszawska 36; 07-305 Andrzejewo

Do wiadomości:

1. Aa