



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

HKN.903.214.2026
RADOM, 2026-03-13

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi nr HKN.N.182.2026
zaopatrywanych przez wodociąg zakładowy Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Wodociąg zakładowy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu oparty jest na ujęciu wód podziemnych. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez napowietrzanie, odżelazianie oraz okresową dezynfekcję. Zaopatruje w wodę obszar obejmujący sieć wodociągową należącą do szpitala.

W/w wodociąg nadzorowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, a jednostką odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu.

Dane dot. wodociągu przedstawiono w tabeli poniżej

Lp.	Nazwa wodociągu	Produkcja w m ³ /d	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Końcowa roczna ocena jakości wody
1.	Wodociąg zakładowy M.Sz.S. Sp. z o. o. ul. Aleksandrowicza	130	wyłącznie pacjenci oraz personel szpitala	przydatna

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wodę pochodzącą z w/w wodociągu badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej pod względem parametrów fizyko – chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W odniesieniu do jakości wody pochodzącej z wodociągu zakładowego M.Sz.S Sp. z o. o. w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdził jednorazową obecność nieakceptowalnego zapachu wody w punkcie zgodności. W odniesieniu do w/w nieprawidłowości ustalono, iż przyczyną niezgodności był zbyt mały pobór wody w w/w punkcie. W związku z powyższym zarządzający przeprowadził płukanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w obiekcie. Ponowne badania próbki wody wykazały spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem stwierdzonego przekroczenia w badanej wodzie:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D | 26-601 Radom
+48 345 15 89
adres e-mail: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13616-27942-VBUVD-19

- Nieakceptowalny zapach wody może sygnalizować zmiany w jakości wody ujmowanej lub nieprawidłowości w procesie uzdatniania. Powyższe powinno skłaniać zarządzającego wodociągiem do znalezienia przyczyny nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2025 r. do PPIS w Radomiu nie wpływały interwencje od odbiorców wody dot. reakcji niepożądanych związanych z jej spożyciem na danym obszarze.

Dorota Walczak

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
26 – 600 Radom ul. Aleksandrowicza 5
2. a/a