Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Działdowie

Działdowo, 20 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT NR 16
Dotyczy: odbiorców wody ze strefy zaopatrzenia Turza Wielka (gm. Działdowo) w miejscowości Burkat


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie informuje, że w badaniu próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.11.2026 r. ze strefy zaopatrzenia w wodę Turza Wielka (gm. Działdowo) w miejscowości Burkat, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C tj. sieć: Burkat 46, Szkoła podstawowa: >300 jtk/1ml. Jednocześnie w badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i Enterokoków jelitowych w 100 ml wody. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C nie przekraczała 200 jtk/l ml w kranie konsumenta.

W związku z powyższym mieszkańcy miejscowości Burkat do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego mogą spożywać wodę wyłącznie po przegotowaniu.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia osób niewymienionych wyżej, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

2 min



Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Grażyna Mówińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Działdowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
pl. Biedrawy 5 | 13-200 Działdowo
+48 23 697 26 34
adres e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-76216-61748-CSAIV-25