



INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 22.09.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Rogaczewo Małe zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości gminy Krzywiń: Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Łuszkowo, Zbęchy Pole, Zbęchy, Jerka, Gierłachowo, Kopaszewo, Krzywiń, Nowy Dwór, Mościszki, Bieżyń, Cichowo, Łagowo, Bielewo.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Rogaczewo Małe informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml wody, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności E. coli i enterokoków jelitowych.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia surowych warzyw i owoców, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie dotyczy wszystkich konsumentów korzystających z wody na ww. obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem niemowląt, osób starszych, kobiet w ciąży oraz osób z obniżoną odpornością.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie

/dokument podpisany elektronicznie/