



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 26 marca 2026 r.

ON-HK.9020.30.2026

Sprawę Sylwia Szymańska
prowadzi: +48 63 220 99 08
 sylwia.szymanska@sanepid.gov.pl

Wg rozdzielnika

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Łuszczewo

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łuszczewo

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr:

- W-10-S/2026 oraz W-13-S/2026 oba z 16.01.2026 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku, w zakresie monitoringu parametrów grupy A poszerzonych o parametr mangan, żelazo oraz enterokoki kałowe;
- W-120-S/2026 oraz W-124-S/2026 oba z 13.02.2026 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku, w zakresie parametrów mikrobiologicznych (liczba bakterii gr. coli, liczba bakterii Escherichia coli, enterokoki kałowe) i chemicznych (stężenie manganu i stężenie żelaza);
- SB/26388/03/2026 z 13.03.2026 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku, w zakresie substancji promieniotwórczych

stwierdza w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łuszczewo

Uzasadnienie

Wodociąg publiczny Łuszczewo zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Łuszczewo, Mniszki A, Galiszewo, Mielnica Duża, Mielnica Mała, Skulsk ul. Piaski oraz czasowo mieszkańców miejscowości: Kolonia Warzymowska, Goplana, Zygmuntowo, Koszewo, Włodzimiera, Lisewo, Piastowo, Celinowo, Lisewo Parcele.

Wyniki badań wody pobranej 13.01.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łuszczewo w zakresie monitoringu parametrów grupy A poszerzonych o parametr mangan, żelazo i enterokoki kałowe (sprawozdanie z badań W-10-S/2026 oraz W-13-S/2026 oba z 16.01.2026 r. sporządzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie) oraz wyniki badań wody pobranej 09.02.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Łuszczewo w zakresie parametrów mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych) i chemicznych (stężenie manganu i stężenie żelaza) - sprawozdanie z badań Nr W-120-S/2026 oraz W-124-S/2026 oba z 13.02.2026 r. sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie potwierdzają brak przekroczeń norm.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin

tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin

tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

Administrator wodociągu posiada wynik badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (sprawozdanie z badań Nr: SB/26388/03/2026 z 13.03.2026 r. sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna), który potwierdza brak przekroczeń wartości parametrycznych.

Analiza powyższych sprawozdań z badań wykazała, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku
AE:PL-74510-66340-HRCHU-18
2. Wójt Gminy Skulsk
AE:PL-43074-54205-TTVJB-36