



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu

PTT.2370.2.5.2026
Bolesławiec, 20.05.2026 r.

dot. postępowania PTT.2370.2.2026 pn. „Budowa Komendy Powiatowej PSP z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu - etap V 2026 r. elewacja budynku głównego, wieża ćwiczeń, magazyn i tereny zewnętrzne”.

Pytanie:

1. Czy Zamawiający dysponuje rysunkiem warsztatowym z detalem lub dokładnym opisem jak mają być zbudowane dwa podesty ruchome z wyciągarką o udźwigu 5,5 kN w środku wieży ?.

Odpowiedz:

Ruchomy podest stalowy do ćwiczeń strażackich, szer.302cm, wysięg:220cm; wykonany z kraty pomostowej w ramie stalowej; dwuczęściowy wysuwany teleskopowo; rozwiązania szczegółowe **wg rysunków warsztatowych wykonawcy**; wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Zgodnie z zapisem **PW-PZT-02**.

Pytanie:

2. Czy Wykonawca ma doliczyć malowanie ścianki wspinaczkowej i montaż 300 kamieni wspinaczkowych ?

Odpowiedz:

Wykonanie ścianki wspinaczkowej wraz z montażem 300 kamieni nie jest przedmiotem postępowania.

Pytanie:

3. Jakie parametry ma mieć siatka asekuracyjna ?

Odpowiedz:

Siatka asekuracyjna przymocowana do belek wspornikowych, zabezpieczająca strażaków podczas ćwiczeń musi spełniać normę PN-EN 1263-1, która definiuje restrykcyjne parametry wytrzymałości, absorpcji energii oraz trwałości.

Pytanie:

4. Czy Zamawiający posiada opis techniczny architektury z projektu technicznego lub wykonawczego lub warsztatowego dla wieży, magazynu i głównego budynku Komendy ?

Odpowiedz:

Tak

Pytanie:

5. Czy Zamawiający posiada dokumentację wyjaśniającą oznaczenia i symbole np. warstw na rysunkach ?

Odpowiedz:

Opis dostępny na przekrojach poprzecznych.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu
st. bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)