



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie

INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 27 sierpnia 2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Trzebień, gmina Łęka Opatowska, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Trzebień, Piaski, Biadaszki, Opatowiec, Łęka Opatowska – ul. Kępińska nr 1, 1a, 3, 5, 7, 7a, 9.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Trzebień wykazały poprawę jej jakości oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100ml (dopuszczalna liczba 0 jtk/100ml), liczba enterokoków jelitowych 0 jtk/100ml (dopuszczalna liczba 0 jtk/100ml) oraz ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godzinach inkubacji <200 jtk/1 ml (dopuszczalna liczba <200 jtk/100ml), określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Woda jest przydatna do spożycia i do celów gospodarczych



Z up. Wielkopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Ewelina Dyla
p. o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kępnie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kępnie
ul. Pocztowa 1-3 | 63-600 Kępno
+48 62 78 29 510
sekretariat.psse.kepno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17651-22425-SSBJV-30
BDO: 000158385