



- Do każdej zasuw należy przewidzieć:
- Skrzynka uliczna do zasuw wg DIN 4056, np. Hawle nr 1750
 - Obudowa teleskopowa zasuw
 - Trzpień zasuw
 - tabliczkę informacyjną z pomiarami

INWESTOR / CLIENT Państwowa Straż Pożarna ul. Grodzka 1/5, 70-560 Szczecin	
PROJEKT / PROJECT POMOCNICZA HALA GARAŻOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	
LOKALIZACJA / ADDRESS działka nr 12/14, obręb 4072 ul. Struga 10 A 70-784 SZCZECIN	
BRANŻA / RANGE SANITARNA	
FAZA / STAGE PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTOWAŁ / DESIGN BY mgr inż. JAKUB GŁUCHOWSKI nr upr. ZAP/0222/POOS/12 w spec. sanitarnej bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ / DRAW BY	
SPRAWDZIŁ / CHECK BY mgr inż. JAN PIOTROWSKI nr upr. ZAP/0245/PWOS/12 w spec. sanitarnej bez ograniczeń	
NAZWA RYSUNKU / DRAWING NAME PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	
DATA / DATE 10/2020	NR PROJ / JOB No M-110-PSP
SKALA / FORMAT 1:100/500	NR RYS. / DRAWING No S2
© THIS DRAWING IS COPYRIGHT	