



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze

HK.9020.1.15.2026.DB
Jawor, 3 września 2026 r.

KOMUNIKAT

z dnia 03.09.2026 r. godz. 15.00

o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Paszowice z sieci Kłonice 60, zaopatrującej mieszkańców miejscowości Kłonice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze po otrzymaniu wyników z mikrobiologicznych badań próbek wody pobranych w dniu 02.09.2026 r. (data wpływu sprawozdań z laboratorium do tut. organu: 03.09.2026 r.) z urządzenia wodociągowego Paszowice z sieci Kłonice 60, zaopatrującej mieszkańców miejscowości Kłonice, informuje, że stwierdził **niezgodność z wartością parametryczną wody** ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 3 NPL w 100 ml (wartość dopuszczalna 0 NPL w 100 ml).

Do odwołania następnym komunikatem, woda z sieci wodociągowej w ww. miejscowości nadaje się wyłącznie po przygotowaniu do:

- ? picia przez ludzi,
- ? przygotowywania napojów i potraw,
- ? mycia owoców i warzyw,
- ? wytwarzania lodu,
- ? mycia i płukania naczyń kuchennych i sztućców,
- ? mycia zębów,
- ? kąpieli noworodków i małych dzieci.

Uwaga: wodę należy gotować minimum 2 minuty i pozostawić do schłodzenia.

Woda bez przygotowania nadaje się do:

- ? codziennego mycia,
- ? prania odzieży,
- ? prac porządkowych,
- ? spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748)



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze
ul. Piwna 1 | 59-400 Jawor
+48 76 870 28 74, +48 76 870 23 48
adres e-mail: psse.jawor@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-55998-37977-IBVIA-21

Dostawca wody tj. Urząd Gminy w Paszowicach ponosi odpowiedzialność za zapewnienie konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia i spełniającej wymagania określone w przepisach.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworze

z up. Dominika Basara

/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/