



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.426.2025

Konin, dnia 28 maja 2025 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Wilczyn
za okres od 06.03.2025 r. do 27.05.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Wilczyn w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Wilczyn
w okresie od 06.03.2025 r. do dnia 27.05.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania

określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wodociąg publiczny Wilczyn zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Wilczyn, Kownaty, Wilczogóra, Mrówki, Świętne, Cegielnia, Zygmuntowo.

Zgodnie z harmonogramem w marcu i kwietniu 2025 r. wykonano badania kontrolne – sprawozdanie z badań Nr: 89/1-1/W/2025/3, 90/1-1/W/2025/3 oba z dnia 08.03.2025 r.; 203/1-1/W/2025/4, 204/1-1/W/2025/4 oba z dnia 15.04.2025 r. wykonane przez VET-LAB Brudzew Laboratorium

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
Sекcja Higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

Weterynaryjne, ul. Turkowska 58c, 62-720 Brudzew, natomiast w kwietniu 2025 r. wykonano badania wody w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr: 159/1-1/W/2025/5, 160/1-1/W/2025/5 każde z dnia 16.05.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: P/0/12/2021/356/F/13, P/0/12/2021/356/F/14, P/0/12/2021/356/F/15 wszystkie z dnia 23.02.2022 r. wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie (poprzez ePUAP:/Zuw/SkrytkaESP)
2. Wójt Gminy Wilczyn (poprzez e-Doręczenia: AE:PL-45034-29600-WVSHB-17)
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Daria Stasikowska, tel.: 632209910

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	e25ed5ae6f854f3abecb78a0ca6fed1b	
Nazwa dokumentu	II. Ocena Wilczyn.pdf	
Tytuł dokumentu	II. Ocena Wilczyn	
Skrót dokumentu	92d451a1c9e68a3a3655e7f90aa5456a67da184db98d7522023146f6f60d9dbf	
Wersja dokumentu	1.3	
Data dokumentu	2025-05-27	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-05-28
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.11.40	
Data wydruku	2025-05-28	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	