



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

<https://www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski>

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia **26. 09. 2025**

**KOMUNIKAT NR 12/2025
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

**w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu MLEKOVITA.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu MLEKOVITA**, zaopatrującego Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA, Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Zagłoby 32.

W badaniach wody przeznaczonej do spożycia z ww. wodociągu stwierdzono przekroczenia w punkcie zgodności parametrów: mętność – 2,9 NTU (najwyższa dopuszczalna wartość 1 NTU) oraz żelazo – 271 µg/l (najwyższa dopuszczalna wartość 200 µg/l).

UWAGA!

**WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA
I NA POTRZEBY GOSPODARCZE**



Zarządca wodociągu podjął działania mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

**Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
KIEROWNIK
ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO**

Katarzyna Konderek