



Komunikat z dnia 19 marca 2026 r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Sokołowie, gmina Lubasz, zaopatrującego ludność
następujących miejscowości: Sokołowo, Kamionka, Sławno, Klempicz, Prusinowo,
Elżbiecin, Sławienko, Dębe**


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, iż na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakość wody odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), ze względu na podwyższone stężenie azotynów i manganu.

Woda ze zwiększoną ilością azotynów może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia niemowląt, może być przyczyną wystąpienia methemoglobinemii (powodującej niedotlenienie organizmu i sinicę u małych dzieci).

Osoby z grupy ryzyka tj. kobiety w ciąży, niemowlęta, dzieci do 3 roku życia, nie powinny spożywać wody wodociągowej zawierającej podwyższone ilości azotynów.

Pozostali odbiorcy wody mogą wykorzystywać ją do celów konsumpcyjnych.

Przekroczenia zawartości manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jednak obniżać cechy organoleptyczne wody: smak, zapach, barwę i użytkowe, np. powodować brunatne przebarwienia na urządzeniach sanitarnych czy pranych tkaninach.



Jednocześnie zarządzający wodociągiem publicznym prowadzi prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sokołowo.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Beata Kościelska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
/dokument podpisany elektronicznie/