



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku

Oddział Higieny Komunalnej

Znak sprawy: HK.9022.29.2026.WBi.2
Puck, dnia 2026-02-19

KOMUNIKAT z dnia 19 lutego 2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza warunkową przydatności wody do spożycia po przygotowaniu w wydzielonej części wodociągu Władysławowo - Jurata obejmującą ulice: Sosnową, Wojska Polskiego i Helską od Sosnowej w kierunku Helu do wysokości działki 6/12, Ratibora od Sosnowej w kierunku Helu, Mestwina od Sosnowej w kierunku Helu, Osiedle wojskowe na dz. 470, 6/15 oraz Budynek na dz. 6/12 w miejscowości Jurata.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał dnia 19 lutego 2026 r. sprawozdanie z badań nr 162/W/26 z dnia 19.02.2026r. dotyczące próbki wody pobranej dnia 16 lutego 2026 r. w punkcie zgodności w miejscowości Jurata, które wykazało obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jednostki tworzącej kolonie w 100 ml. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii Escherichia Coli i Enterokoków. W związku z powyższym:

woda jest warunkowo przydatna do spożycia po przygotowaniu.

Przygotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo – Jurata.

Piotr Madej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku
2026-02-19

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku
ul. Żeromskiego 2 84-100 Puck +48 58 673 03 41
psse.puck@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse-puck
adres e-Doręczeń: AE:PL-39448-87265-TUDWR