

WO.092.1.2016

**Pan
bryg. Jacek Szpuntowicz
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Białogardzie**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą”, kontroler Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przy ul. Szosa Połczyńska 1, zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie 2 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzili:

- kpt. Sebastian Świdorski – specjalista w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie działający na podstawie upoważnienia do kontroli znak: WO.092.1.2016 z 17 marca 2016 r. podpisanego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Staśkiewicza.

Kontrolę przeprowadzono: 18 marca 2016 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Przedmiot kontroli: Ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie na podstawie prowadzonej dokumentacji w zakresie realizacji monitoringu pożarowego obiektów, których urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe powinny być połączone z obiektem KP PSP w Białogardzie.

Okres objęty kontrolą: od 1.09.2014 r. do 17.03.2016 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Białogardzie.

1. Ocena dokumentacji związanej z realizacją monitoringu pożarowego w zakresie procedur organizacyjnych.

Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie, zwany dalej *KP PSP w Białogardzie* realizuje obowiązki monitoringu pożarowego obiektów z terenu właściwego dla swojej jednostki, objętych obligatoryjnym obowiązkiem wyposażenia w urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, poprzez współdziałanie z jednym operatorem, którym jest Lex Crimen z siedzibą w Koszalinie. *KP PSP w Białogardzie* opracował wytyczne, w których ujął kryteria jakie należy spełnić w przypadku realizacji przesyłu sygnału alarmu pożarowego z danego obiektu do obiektu Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie gdzie *KP PSP w Białogardzie* wyznaczył miejsce na lokalizację Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych (SOAP). Ww. wytyczne ujęte są w zarządzeniu *KP PSP w Białogardzie* z 2 grudnia 2013 r. oraz umieszczone na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie (<http://www.kppspbialogard.pl/index.php?strona=monitoring>). Operator posiada podpisaną umowę, określającą dopuszczenie do użytkowania systemu monitoringu przez niego dostarczanego i służącego do transmisji alarmów pożarowych z poszczególnych obiektów

do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych zlokalizowanego w budynku Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie. W świetle przedstawionej dokumentacji Operator realizuje przesył alarmów pożarowych zgodnie z wytycznymi KP PSP w Białogardzie.

Wytyczne KP PSP w Białogardzie oraz umowa pomiędzy KP PSP w Białogardzie, a operatorem zostały sporządzone wg wzoru rekomendowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz założeń ujętych w dokumencie wydanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pt.: „Ramowe wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej”.

Kontrola wykazała, iż na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie trzy budynki kwalifikują się do objęcia ich obowiązkiem wynikającym z § 28 ust. 1 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), pięć obiektów realizuje monitoring dobrowolnie. Z dokumentów przedłożonych przez KP PSP w Białogardzie wynika, iż jeden obiekt (Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, ul. Chopina 29 – szpital) nie spełnia ww. obowiązku, co narusza przepisy w tym zakresie. W roku 2015 KP PSP w Białogardzie wydał decyzję nakazującą doprowadzenia ww. stanu naruszającego przepisy przeciwpożarowe do stanu zgodnego z przepisami. W ramach ww. decyzji ujęto również obowiązek wyposażenia obiektu w dźwiękowy system ostrzegawczy. Terminy realizacji ww. zadań określono odpowiednio do 30 września 2015 r. oraz 31 grudnia 2016 r. Budynek został ujęty w rocznym planie czynności kontrolno – rozpoznawczych na I kwartał 2016 r. Obecnie KP PSP w Białogardzie prowadzi działania mające na celu identyfikację podmiotu odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w przedmiotowym obiekcie, biorąc pod uwagę zmianę podmiotu korzystającego z tego budynku na mocy umowy dzierżawy z 22 października 2015 r. zawartą pomiędzy RCM Sp. z o. o. i „Centrum Dializa Sp. z o. o.”. O powyższym fakcie Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie poinformowany został 16 marca 2016 r. przez Dyrektora RCM Sp. z o. o. (pismo z dnia 14 marca 2016 r.). Obecne działania KP PSP w Białogardzie zmierzają do rekontroli obiektu oraz egzekucji decyzji administracyjnej z 9 marca 2015 r. nakazującej połączenie obiektu przy ul. Chopina 29 w Białogardzie z obiektem KP PSP w Białogardzie.

Obszar 1) objęty badaniem	Zagadnienie wymagające zbadania	Miernik		Próg istotności/ Ocena/Uwagi
a.	Czy KP PSP w Białogardzie posiada opracowane wytyczne w zakresie dotyczącym realizacji monitoringu pożarowego?	TAK	NIE	Pozytywna
b.	Czy wytyczne, o których mowa w pkt „a” są ogólnie dostępne? (strona internetowa, BIP, tablica informacyjna w siedzibie Komendy)	TAK	NIE	Pozytywna
c.	Czy wszyscy operatorzy realizujący monitoring alarmów pożarowych do budynku KP PSP w Białogardzie spełniają wytyczne, o których mowa w pkt „a”?	TAK	NIE	Pozytywna
d.	Czy umowy KP PSP z Operatorami są zawarte wg. wzoru opracowanego przez KW PSP w Szczecinie?	TAK	NIE	Pozytywna
e.	Czy transmisja alarmów pożarowych we wszystkich przypadkach odbywa się wg. schematu zawartego w rozporządzeniu*?	TAK	NIE	Pozytywna
f.	Czy wszystkie obiekty, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej zlokalizowane na terenie działania KP PSP w Białogardzie spełniają obecnie wymóg stawiany w ww. przepisie?	TAK	NIE	Pozytywna

g.	Czy kiedykolwiek nieprawidłowości stwierdzone w budynkach, o których mowa w pkt „f” (budynki niepołączone z budynkiem komendy) w zakresie systemu sygnalizacji pożarowej i transmisji alarmów pożarowych były przedmiotem decyzji administracyjnych wydanych przez KP PSP w Białogardzie?	TAK	NIE	Pozytywna
h.	Czy organ prowadził egzekucję ww. decyzji administracyjnych, bądź prowadzi inne działania zmierzające do kontroli jej wykonania?	TAK	NIE	Pozytywna
i.	Czy urządzenia SOAP posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania na terytorium RP?	TAK	NIE	Pozytywna
j.	Czy pozostałe urządzenia wchodzące w skład systemu transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych posiadają dokumentację zaświadczącą o dopuszczeniu do stosowania na terytorium RP?	TAK	NIE	Pozytywna
k.	Czy transmisja alarmów pożarowych i sygnałów l. uszkodzeniowych realizowana jest dwutorowo?	TAK	NIE	Pozytywna
m.	Czy system prezentacji informacji oparty jest na module zawartym w SWD – ST	TAK	NIE	Pozytywna
n.	Czy tory transmisji spełniają wymagania o których mowa w pkt 10.4. załącznika do rozporządzenia*?	TAK	NIE	Pozytywna

* rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 ze zm.)

Działalność KP PSP w Białogardzie w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie. Jednocześnie zaznacza się, iż działania zmierzające do egzekucji obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych budynku usytuowanego przy ul. Chopina 29 w Białogardzie powinny być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki, a w przypadku przeprowadzenia rekontroli i stwierdzenia dalszych uchybień powinny być podjęte działania przewidziane prawem.

Osobą odpowiedzialną za realizację ww. czynności jest – st. specjalista ds. Kontrolno – Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie oraz bryg. mgr inż. Jacek Szpuntowicz Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie.

II. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Wnioski i zalecenia.

W związku z tym, iż w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od wydania wniosków i zaleceń.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 3 strony.

Zgodnie z art. 48 „ustawy” od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Jacek Staśkiewicz**

Do wiadomości:

1. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej.