Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich


HK.9020.1.51.2026
Ząbkowice Śląskie, 06.10.2026

KOMUNIKAT nr 13/2026

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 06 października 2026 r.
w sprawie przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego Złoty Stok w miejscowościach: Złoty Stok, Błotnica, Płonica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 24.09.2026 r. z urządzenia wodociągowego Złoty Stok w punktach zgodności w Płonicy i Błotnicy, otrzymanych w dniu 05.10.2026 r. stwierdza **zgodność wartości parametrycznej parametru trichlorometan (chloroform).** Oznaczone wartości mieszczą się w przedziale od 16 µg/l do 27 µg/l (przy dopuszczalnej wartości parametrycznej wynoszącej 30 µg/l).

Woda z sieci wodociągowej w miejscowościach: Złoty Stok, Płonica, Błotnica jest przydatna do spożycia, może być używana do celów spożywczych, gospodarczych i sanitarnych w pełnym zakresie bez ograniczeń.



Powyższa informacja odwołuje komunikat nr 12/2026 z dnia 30.09.2026 r.

Ireneusz Drobnicki
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich
/pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
+48 74 81 66 750
psse.zabkowiceslaskie@sanepid.gov.pl
adres e-doręczeń – AE:PL-11323-91922-RUWRW-15