

Załącznik nr 1 do OPZ

Wykaz badanych urządzeń oraz obwodów – zadanie nr 1.

Przedmiot zamówienia:

Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie zgodnie z art. 62. ust. 1. pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725).

Wykaz badanych urządzeń oraz obwodów:

1) Rejon Szczecin, Obwód Drogowy Szczecin - ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin.

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli.

Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych:

Nr	Obwód	Un [V]	Lokalizacja
1	Linia zasilająca WLZ	400	magazyn soli
2	Obw. 3F 1	400	magazyn soli
3	Obw. 3F 2	230	magazyn soli
4	Obw. 3F solanka	400	magazyn soli
5	Obw. 1F oświetlenie	230	magazyn soli
6	Obw. 1F 3	230	magazyn soli
7	Obw. 1F 4	230	magazyn soli

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

Nr	Nazwa badanego urządzenia	Typ zabezp.	Lokalizacja
1	rozdzielnica		magazyn soli
2	gniazdo 230V z bolcem	S303	magazyn soli
3	gniazdo 400V	S303	magazyn soli
4	gniazdo 400V	S303	magazyn soli
5	wentylator	S303	magazyn soli

2) Obwód Drogowy Rurka – ul. Granitowa 2 Łozienica, 72-100 Goleniów

Miejsce wykonania pomiarów: Magazyn soli.

Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych:

Nr	Obwód	Un [V]	Lokalizacja
1	Linia zasilająca WLZ	400	magazyn soli
2	Obw. 3F 1	400	magazyn soli
3	Obw. 3F 2	230	magazyn soli
4	Obw. 3F solanka	400	magazyn soli
5	Obw. 1F wentylator	230	magazyn soli
6	Obw. 1F 1	230	magazyn soli

7	Obw. 1F 2	230	magazyn soli
8	Obw. 1F 3	230	magazyn soli
9	Obw. 1F 4	230	magazyn soli
10	Obw. 1F 5	230	magazyn soli
11	Obw. 1F 6	230	magazyn soli
12	Obw. 1F 7	230	magazyn soli
13	Obw. 1F 8	230	magazyn soli
14	Obw. 1F 9	230	magazyn soli

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

	Nazwa badanego urządzenia	Typ zabezp.	Lokalizacja
1	rozdzielnica		magazyn soli
2	gniazdo 230V z bolcem w rozdzielnicy	S303	magazyn soli
3	gniazdo 230V z bolcem w rozdzielnicy	S303	magazyn soli
4	gniazdo 400V pod rozdzielnicą	S303	magazyn soli
5	gniazdo 400V pod rozdzielnicą	S303	magazyn soli
6	gniazdo 400V silnik solanki	S303	magazyn soli
7	gniazdo 230V z bolcem	S303	magazyn soli
8	gniazdo 230V z bolcem	S303	magazyn soli

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym uzupełnienie wykazu badanych urządzeń, aktualizacje i uzupełnienie wykazu badanych obwodów.