



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie

PSK.9020.28.12.2026

Brzozów, 08.10.2026

Komunikat dla odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu 152

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu 152 stwierdzono nieakceptowalny zapach wody.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, Lp. 14) do rozporządzenia Ministra Zdrowia wartość parametryczna dla zapachu została określona jako akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Zapach wody nie ma negatywnego wpływu na zdrowie, woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Występowanie nieakceptowalnego zapachu stanowi nieprawidłowość w zakresie właściwości organoleptycznych wody i wymaga ustalenia przyczyny jego występowania. Sam fakt występowania nieakceptowalnego zapachu nie przesądza o wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak może wskazywać na obecność substancji lub zachodzenie procesów, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego wody.

Gminę Brzozów zobowiązano do podjęcia działań mających na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Zofia Cwynar
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzozowie
Podpisano elektronicznie



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie
ul. Moniuszki 17 | 36-200 Brzozów
+48 13 43 414 59
adres e-mail: psse.brzozow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-66678-13218-HAJGC-32