Katowice, 5 listopada 2026 roku

UNP: 2401-26-277825

Sprawa: Usługa monitorowania SSP w jednostkach IAS Katowice 2026-2027
Znak sprawy: **2401-ILZ.261.51.2026**
Kontakt: Piotr Kindler
Starszy specjalista
tel. (32) 207-60-44
piotr.kindler@mf.gov.pl

IAS KATOWICE NA PORTAL.GOV.PL
WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY

Szanowni Państwo,
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach informuje, że w prowadzonym w trybie rozpoznania rynku postępowaniu pn. „Usługa monitorowania SSP w jednostkach IAS Katowice 2026-2027" wpłynęły odnośnie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia poniższe pytania od potencjalnego Wykonawcy:

„Poniżej przedstawiamy szczegółowe uzasadnienie formalno-prawne oraz techniczne, wskazujące na konieczność usunięcia lub modyfikacji […] zapisów [Opisu Przedmiotu Zamówienia].
1. Odpowiedzialność za tor telefoniczny
Operator monitoringu pożarowego odpowiada wyłącznie za infrastrukturę, w tym urządzenia wchodzące w skład systemu monitorowania, którymi zarządza. Nie ma on fizycznej ani prawnej możliwości gwarantowania poprawności transmisji danych torem telefonicznym, ponieważ za ciągłość, parametry techniczne oraz poprawne działanie linii telefonicznych odpowiada operator telekomunikacyjny. Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za podmioty trzecie.
2. Zgodność z przepisami ochrony przeciwpożarowej
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania technologia cyfrowa SIP Trunk (VoIP) dostarczana łączem światłowodowym nie jest torem transmisyjnym spełniającym aktualne wymagania dla systemów transmisji alarmów pożarowych. Wykonawca nie może zadeklarować zgodności rozwiązania z przepisami ochrony przeciwpożarowej w oparciu o łącze telefoniczne, które nie jest wymienione w rozporządzeniu jako dopuszczalne.
3. Procedura uzyskania odstępstwa od przepisów ppoż.
Jeżeli Zleceniodawca planuje wykorzystywanie łącz telefonicznych lub rozwiązań zamiennych

niespełniających wprost przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, wymagane jest uzyskanie formalnego odstępstwa od przepisów ppoż.
Stroną w tym postępowaniu administracyjnym powinien być Zleceniodawca (Właściciel / Zarządca obiektu), a organem właściwym do wydania zgody jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Wymaganą ekspertyzę techniczną w tym zakresie sporządza i składa rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a nie operator monitoringu pożarowego.
4. Zakres technicznych możliwości Wykonawcy
Rola operatora monitoringu w procesie zamiany łącza telefonicznego ogranicza się wyłącznie do dokonania fizycznego przepięcia i przetestowania poprawności działania doprowadzonych linii telefonicznych z urządzeniem transmisyjnym. Do kompetencji Wykonawcy nie należy świadczenie usług projektowych w zakresie sieci telekomunikacyjnych lub przygotowywanie ekspertyz dla KW PSP.
Mając na uwadze powyższe, prosimy o całkowite usunięcie zapisów obciążających Wykonawcę odpowiedzialnością za obszary pozostające poza jego kontrolą."

Odpowiedź Zamawiającego:
W związku z planowanym wyłączeniem dotychczasowych analogowych linii miedzianych (PSTN) oraz cyfrowych łączy ISDN z dniem 31 stycznia 2027 r., Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i skalkulowania dowolnego, alternatywnego rozwiązania transmisyjnego, które będzie całkowicie niezależne od nowo wdrażanej infrastruktury światłowodowej i technologii VoIP. Zaoferowane rozwiązanie (np. bezprzewodowe GSM/GPRS lub inne spełniające wymagania przepisów) musi bezwzględnie spełniać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia dla Urządzeń Transmisji Alarmów (UTA).
Koszt wdrożenia tego rozwiązania, zapewnienia niezbędnych mediów transmisyjnych (np. abonamentów/kart dostępowych) na czas trwania umowy oraz dokonania niezbędnych zgłoszeń technicznych i testów we właściwej komendzie PSP leży po stronie Wykonawcy i musi zostać uwzględniony w cenie oferty. Zamawiający potwierdza, że nie wymaga od Wykonawcy procedowania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych ani sporządzania ekspertyz dla KW PSP

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu **6 listopada 2026 r.**

Signed by / Podpisano przez:
Rafał Wałek
Date / Data: 2026-11-05 09:56

Zaakceptował:
Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Kierownik Działu
Rafał Wałek

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują:
1. portal.gov.pl
2. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
https://www.gov.pl/web/ias-katowice/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-rodo