



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHS.9020.1.2025
L.dz.5048.2025

Brodnica, dnia 21.11.2025 r.

Komunikat nr 3/2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że w badaniu próbki wody z wodociągu publicznego Górale zaopatrującego miejscowości: Buk Góralski, Gorzechówko, Górale, Konojady, gm. Jabłonowo Pomorskie, stwierdzono podwyższoną wartość parametru – ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w ilościach niezgodnych z zaleceniami, w liczbie: >300 jtk/1 ml. W związku z tym w dniu 21.11.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia.

Woda przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla: konsumentów w tym niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy o zmianie sytuacji powiadomi odrębnym komunikatem.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy oraz Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy:

<https://www.gov.pl/web/psse-brodnica>

Nr telefonu do kontaktu: (056) 69 74 974 czynny w godzinach urzędowania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka
higienista epidemiolog