

Zakres obowiązków Zleceniobiorcy w ramach świadczenia na rzecz Zleceniodawcy przedmiotowej usługi przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje następujące czynności:

1) w zakresie instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej:

- sprawdzenie: przewodów elektrycznych i ich połączeń, zabezpieczeń, styków sprężarek i układu sterowania,

2) w zakresie obiegu freonu:

- sprawdzenie szczelności połączeń, ciśnień w układzie oraz poprawności działania układu
- uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),
- sprawdzenie układu pod kątem prawidłowości chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur,

3) w zakresie prac ogólnych:

- sprawdzenie parametrów pracy, elementów konstrukcyjnych i amortyzacyjnych, kontrola mocowania obu jednostek (wewnętrznej i zewnętrznej),
- oczyszczenie filtrów powietrza (w razie potrzeby ich wymiana) wraz z użyciem środków grzybobójczych i bakteriobójczych,
- odkażanie tacy ociekowej jednostki wewnętrznej,
- czyszczenie wymienników ciepła urządzenia (zewnętrznych i wewnętrznych),
- czyszczenie, sprawdzenie drożności oraz działania instalacji odpływu skroplin,
- sprawdzenie i przywrócenie czystości urządzeń (czyszczenie i mycie obudów jednostek -wewnętrznej i zewnętrznej),
- ocena stanu technicznego urządzenia,
- test pracy urządzenia – pomiar temperatury.