



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

HŚ.9020.2.185.2025.AK

Skierniewice, dnia 10 października 2025 r.

Dotyczy: wodociągu publicznego Janisławice

CEWOKAN Sp. z o.o.
ul. Sochaczewska 52
99-400 Łowicz

D E C Y Z J A

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
 - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
 - § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 oraz ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
 - oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572 z późn. zm.),
- w oparciu o raporty z wyników badań: Nr PBŚiŚP.9051.505.398.1.2025 z dnia 08 października 2025 r. oraz raport z wyników badań Nr PBŚiŚP.9051.505.413.2025 z dnia 10 października 2025 r. prób wody pobranych do badań w ramach kontroli urzędowej z punktu na sieci w budynku prywatnym w Janisławicach nr 56, wodociągu Janisławice w dniu 06 października 2025 r. i w dniu 08 października 2025 r.

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu w Janisławicach

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli w ilości 1 (0 do 8) j.t.k. w 100 ml wody i 3 (1 do 10) j.t.k. w 100 ml wody w próbkach pobranych z punktu na sieci w budynku prywatnym w Janisławicach nr 56

nakazuje:

- 1. w terminie do dnia 10 listopada 2025 r.** doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym - tj. liczby bakterii grupy coli z wodociągu publicznego Janisławice do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2. w terminie do dnia 10 listopada 2025 r** utrzymywać jakość wody zgodną § 21 ust 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, tj. bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, *Escherichia coli* i enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,
- 3. niezwłocznie powiadomić odbiorców** zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Janisławicach **o warunkowej przydatności wody do spożycia po jej uprzednim przegotowaniu,**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

4. w terminie do dnia 20 października 2025 r. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o wykonaniu działań naprawczych oraz ich zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 06 października 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach dokonał kontroli jakości wody wodociągu w Janisławicach w zakresie parametrów grupy A. W próbce pobranej z punktu na sieci – budynek prywatny w Janisławicach nr 56 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 (0 do 8) j.t.k. w 100 ml wody, raport z wyników badań z dnia 08 października 2025r., Nr PBŚiSP.9051.505.398.1.2025, wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. W dniu 08 października 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach pobrał dodatkową próbkę wody z wodociągu w Janisławicach w zakresie oznaczenia bakterii grupy coli z punktu, w którym stwierdzono przekroczenie. W próbce pobranej z punktu na sieci – budynek prywatny w Janisławicach nr 56 potwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 (1 do 10) j.t.k. w 100 ml wody, raport z wyników badań z dnia 10 października 2025r., Nr PBŚiSP.9051.505.413.2025,

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w § 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 4. W świetle przywołanego ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Na podstawie analizy wyników badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda z wodociągu publicznego w Janisławicach jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, ponieważ pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań znacznika nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego odstąpiono od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego i zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gmina Głuchów
Aleja Klonowa 5
96-130 Głuchów
3. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
4. a/a.