



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.79.2025.

Szczecin, 30 września 2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu:**

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Dostawę, montaż, uruchomienie i przekazanie do użytkowania kompletnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie” z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp o wartości poniżej 130 tys. zł netto, której przedmiotem jest:

Zamawiający uprzejmie informuje, że do ww. postępowania wpłynęło następujące zapytania od Wykonawcy:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie certyfikowanych rozwiązań innego producenta niż wskazany w projekcie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że spełniają wymagania normowe (w szczególności PN-EN 54), posiadają certyfikaty CNBOP oraz zapewniają pełną kompatybilność techniczną i funkcjonalną z projektowanym systemem. Zamawiający dopuszcza użycie kart SIM.

z up. Dyrektora Generalnego

Roman Kapczyński

Dyrektor BLiZP

/dokument podpisany w wersji elektronicznej/

Dyrektor Biura

Roman Kapczyński